

1		2		3		4		
Sienas šķērsojumu un ugunsdrošo blīvējumu variants Nr.1 Kabeļu instalācijā caur sienu ar HILTI CFS-F FX, pārsegumā (EI30) Pēc montāžas putu aizblīvējumu atvērumus aizspaktelēt ar ugunsdrošo javu								A
VAI Sienas šķērsojumu un ugunsdrošo blīvējumu variants Nr.2 Kabeļu instalācijā pārsegumā sienā ar ugunsdr.manžetēm (atvērumu diametrs līdz 50mm)								B
								C
								D
								E
Būvprojekta izstrādātājs: "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 14439 reģ. Nr. 45403050593 Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679				Būvobjekta nosaukums un adrese: "DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI", Raiņa iela 25A, Madona, Madonas nov, LV-4801 Rasējuma lapa: Ugunsdrošo blīvējumu mezgli				
BP d.v.		INETA BUKA		27.09.2024		Rasējuma marka un Nr.		EL-08
B. d.v.		MATĪSS SOMS		27.09.2024		Mērogs:		b/M
Izstrādāja		MATĪSS SOMS		27.09.2024		Datne:		C:\Users\User\Desktop\Matiss faili_Aktuālie darbi_likts skanoties\XXX Mad Raina 39 dzīvoklētā\EL_plāni_schemas_Raina_39_Mad_26.05.25.dwg