

DURVJU, PAGRABA RESTU UN JUMTA LŪKAS SPECIFIKĀCIJA

MARKĒ-JUMS PLĀNĀ	SKICE IZMĒRI, MM	AILAS IZMĒRI		MATERIĀLS, APDARE	SKAITS, GAB.	PIEZĪMES
		↔	↕			
AD-1		1925	2300	<ol style="list-style-type: none"> Siltinātas divviru alumīnija vai tērauda ārdurvis ar pildīņu Konstrukcijas $U \leq 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$. Krāsa ārpusē un iekšpusē - RAL 8017. Prasības furnitūrai: <ul style="list-style-type: none"> Durvju aizvērējs ar siedi (melns). Iespējamais modelis - TS 3000V; Elektromagnētiskā slēdzene. Iespējamais modelis - LaskoMex CP 2503 ar RFID nolasītāju; Ražotāja eņģes 3 gab.; Nerūsējošā tērauda lielrokturis abu vārtņu ārpusē. Garums vismaz 1.2 m. Iespējamais modelis - lielrokturis IN.07.005.D no SB un partneri sortimenta. Nospiežams nerūs. tērauda rokturis ar noapaļotu galu iekšpusē. Ar durvja fiksatoru Kāpņu telpas durvīs iebūvēts stiklojums. Abi stikli rūdīti, laminēti. Stikla paketes $U \leq 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$. 	4	<ol style="list-style-type: none"> Doti provizoriskie ailes izmēri. Tie precizējami pirms durvju pasūtīšanas, pēc fasāžu siltināšanas. Durvju brīvais platums ne mazāks kā 1.2 m. Durvju brīvais platums nosakāms, ņemot vērā vārtnes biežumu, kārbas izvirzījumus, rokturi un to, ka vārtne atveras ne vairāk kā 90° leņķī. Visus furnitūras modeļus pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvniecības ierosinātāju.
AD-2		2085	2100	<ol style="list-style-type: none"> Alumīnija vai tērauda durvis - savstarpēji ar pildīņu vienā blokā savienotas kāpņu telpas ieejas un pagraba durvis. Rāmja un pildīņu krāsa ārpusē un iekšpusē - RAL 8017. Prasības abu durvju furnitūrai: <ul style="list-style-type: none"> Ražotāja eņģes 3 gab.; Nospiežams nerūs. tērauda rokturis ar noapaļotu galu abās pusēs. Ar durvja fiksatoru Pagraba durvīm - cilindra slēdzene. Kāpņu telpas durvīm: <ul style="list-style-type: none"> Durvju aizvērējs ar siedi. Iespējamais modelis - TS 3000V; Vārtņē iebūvēts stiklojums - rūdīts, laminēts stikls. 	4	<ol style="list-style-type: none"> Doti provizoriskie ailes izmēri. Tie precizējami pirms durvju pasūtīšanas. Durvju brīvais platums: <ul style="list-style-type: none"> Kāpņu telpai - ne mazāks kā 0.9 m; Pagrabam - ne mazāks kā 0.7 m. Durvju brīvais platums nosakāms, ņemot vērā vārtnes biežumu, kārbas izvirzījumus, rokturi un to, ka vārtne atveras ne vairāk kā 90° leņķī. Visus furnitūras modeļus pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvniecības ierosinātāju.
CL-1		850	550	<ol style="list-style-type: none"> Pagraba logailu aizpildījums - vādināšanas reste. Rāmī - tērauda plānsienu kvadrātaurule ~40 * 40 mm. Pildījums - cirsti vilkts metāla siets, acs izmērs ~7 * 24 mm. Rāmja un sieta krāsa - RAL 8019. 	1	<ol style="list-style-type: none"> Materiālu paraugus pirms izgatavošanas saskaņot ar būvniecības ierosinātāju un būvprojekta arhitektu. Visus stiprinājuma mezglus precizēt ražotnē.
CL-2		500	300		15	
JL-1		800	800	<p>Siltināta, ugunsdroša jumta lūka ar pamatni un plakanu vāku. Iespējamais modelis - OMEGA STN Termo no SIA "EMIMAR" sortimenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ugunsizturība - EI30; Divkāšs blīvējums pa perimetru; Urm $\leq 1.8 \text{ W/m}^2\text{K}$ Pneimatiska lūkas viras atvēršana un aizvēršana. 	2	<ol style="list-style-type: none"> Montējama saskaņā ar ražotāja instrukciju.

PIEZĪMES:

- Durvju furnitūru saskaņot ar būvprojekta autoru un būvniecības ierosinātāju.
- Ražotājam pirms durvju izgatavošanas izstrādāt to tehnisko rasējumu, kuru saskaņot ar būvniecības ierosinātāju un būvprojekta arhitektu.
- Pēc ārdurvju montāžas veikt ailes un durvju rāmja apdari pa iekšējo un ārējo perimetru:
 - ĀRPUSĒ - ar mastiku Soudal SOUDATIGHT HYBRID grey;
 - IEKŠPUSĒ - ar visā lentes laukumā līpošu durvju pieslēgumu līmlenti izmantošanai ārpusē un iekšpusē PRO CLIMA CONTEGA® IQ. Platums - 9 cm vai mastiku Soudatight LQ.
- Pirms lentes līmēšanas pārlicināties, ka mūra virsma ir gluda un tīra. vajadzības gadījumā apmest, špahtelēt un gruntēt.



SIA "Taikin Build"
 Reģ.Nr.40103363223
 Būvkomersanta reģ.Nr.16292
 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils
 e-pasts: taikin.build@gmail.com

Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922
 18. novembra iela 37A, Daugavpils
 Pasūtījuma Nr. 07/2025

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 4A, Daugavpils
 energoefektivitātes paaugstināšana

Durvju, pagraba restu un jumta lūkas specifikācija

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS NR.
BUVPROJ.DAĻAS.VAD.	A.MELDERIS		07.2025.						
IZSTRĀDĀJA	I.RATNIECE		07.2025.	07/2025	AR	BP	1:50	19	25