


**Apzīmējumi:**

- S1 — projekt. siltumapgādes turpgaitas cauruļvads.
- S2 — projekt. siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads.
- St. 2.3 — stāvvada kārtas numurs
- attiecīgā siltummezgla numurs


**Piezīmes:**

Radiatoru pieslēgumam paredzēti uz pievada - termostatiskie ventiļi, uz atpakaļgaitas cauruļvada - regulējošie ventiļi.  
 Uz visiem radiatoru atpakaļgaitas stāvvadiem paredzēti balansēšanas ventiļi, ar pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu.

**St. 1.2 (k/t)**  
(Q=1800W)



**St. 1.5 (k/t)**  
(Q=1800W)



<p><b>SIA "Taikin Build"</b>          Reģ.Nr.40103363223          Būvkomersanta reģ.Nr.16292          Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils          e-pasts: taikin.build@gmail.com</p>	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 05/2025		
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas iela 4A, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana				
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.1.1 - St.1.7	
BUVPR.ŪK DAĻAS.VAD.	V.MAIZĪTIS		05.2025	ARHĪVA REGISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA
IZSTRĀDĀJA	V.MAIZĪTIS		05.2025	STADIJA	MĒROGS
				05/2025	AVK
					BP
					1:100
					16
					AVK-8