


Apzīmējumi:

- S1 — - projekt. siltumapgādes turpgaitas cauruļvads.
- S2 — - projekt. siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads.
- St. 2.3 — stāvvada kārtas numurs
- attiecināma siltummezgla numurs

Piezīmes:

Radiatoru pieslēgumam paredzēti uz pievada - termostatiskie ventiļi, uz atpakaļgaitas cauruļvada - regulējošie ventiļi.
 Uz visiem radiatoru atpakaļgaitas stāvvadiem paredzēti balansēšanas ventiļi, ar pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu.

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------|--------|-------|-----------|
|  SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com | Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils | | Pasūtījuma Nr. 05/2025 | | | | | | |
| | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas iela 4A, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana | | | | | | | | |
| AMATA NOSAUKUMS | VĀRDS, UZVĀRDS | PARAKSTS | DATUMS | | | | | | |
| BUVPR.ŪK DAĻAS.VAD. | V.MAIZĪTIS | | 05.2025 | | | | | | |
| IZSTRĀDĀJA | V.MAIZĪTIS | | 05.2025 | ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR. | RASĒJUMA MARKA | STADIJA | MĒROGS | LAPAS | LAPAS Nr. |
| | | | | 05/2025 | AVK | BP | 1:100 | 16 | AVK-10 |