



**Apzīmējumi:**

- S1 — - projekt. siltumapgādes turpgaitas cauruļvads.
- S2 — - projekt. siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads.
- St. 2.3 — stāvvada kārtas numurs
- attiecināma siltummezgla numurs

**Piezīmes:**

Radiatoru pieslēgumam paredzēti uz pievada - termostatiskie ventiļi, uz atpakaļgaitas cauruļvada - regulējošie ventiļi.  
 Uz visiem radiatoru atpakaļgaitas stāvvadiem paredzēti balansēšanas ventiļi, ar pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu.

<b>SIA "Taikin Build"</b> Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com				Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 05/2025	
				Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas iela 4A, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana			
<b>APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.1.20 - St.1.23</b>				AMATA NOSAUKUMS		VĀRDS, UZVārds	
BUVPR.ŪK DAĻAS.VAD.				V.MAIŽĪTIS		05.2025	
IZSTRĀDĀJA				V.MAIŽĪTIS		05.2025	
ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		RASĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS	
05/2025		AVK		BP		1:100	
LAPAS		LAPAS Nr.		16		AVK-11	