



**Apzīmējumi:**

- S1— - projekt. siltumapgādes turpgaitas cauruļvads.
- S2— - projekt. siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads.
- St. 2.3 — stāvvada kārtas numurs
- attiecināma siltummezgla numurs

**Piezīmes:**

Radiatoru pieslēgumam paredzēti uz pievada - termostatiskie ventiļi, uz atpakaļgaitas cauruļvada - regulējošie ventiļi.  
Uz visiem radiatoru atpakaļgaitas stāvvadiem paredzēti balansēšanas ventiļi, ar pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu.

|   |                |          |         |  |                |                           |        |       |           |
|---|----------------|----------|---------|--|----------------|---------------------------|--------|-------|-----------|
| <p><b>SIA "Taikin Build"</b><br/>Reģ.Nr.40103363223<br/>Būvkomersanta reģ.Nr.16292<br/>Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils<br/>e-pasts: taikin.build@gmail.com</p> |                |          |         | Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922<br>18. novembra iela 37A, Daugavpils                |                | Pasūtījuma Nr.<br>05/2025 |        |       |           |
|   |                |          |         | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas iela 4A, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana |                |                           |        |       |           |
| AMATA NOSAUKUMS   | VĀRDS, UZVĀRDS | PARAKSTS | DATUMS  | APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.1.24- St.1.27  |                |                           |        |       |           |
| BUVPR.ŪK DAĻAS.VAD.   | V.MAIŽĪTIS     |          | 05.2025 |  |                |                           |        |       |           |
| IZSTRĀDĀJA  | V.MAIŽĪTIS     |          | 05.2025 | ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.   | RASĒJUMA MARKA | STADIJA                   | MĒROGS | LAPAS | LAPAS Nr. |
|   |                |          |         | 05/2025  | AVK            | BP                        | 1:100  | 16    | AVK-12    |