



Apzīmējumi:

- S1 — - projekt. siltumapgādes turpgaitas cauruļvads.
- S2 — - projekt. siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads.
- St. 2.3 — stāvvada kārtas numurs
- — attiecīgā siltummezgla numurs

Piezīmes:

Radiatoru pieslēgumam paredzēti uz pievada - termostatiskie ventiļi, uz atpakaļgaitas cauruļvada - regulējošie ventiļi.
 Uz visiem radiatoru atpakaļgaitas stāvvadiem paredzēti balansēšanas ventiļi, ar pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu.



SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 05/2025					
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas iela 4A, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana							
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS					
BUVPR.ŪK DAĻAS.VAD.	V.MAIŽĪTIS		05.2025					
IZSTRĀDĀJA	V.MAIŽĪTIS		05.2025					
APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.1.8 - St.1.14			ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPAS	LAPAS Nr.
			05/2025	AVK	BP	1:100	16	AVK-9