

Apzīmējums, nosaukums	Šķērsgriezums	Apraksts	Piezīmes
S1 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 150mm (Akmens masas flīzes)		1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, $\lambda \leq 0.034 \text{ W/(mK)}$ 150 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnes) vai ekvivalents 6. Nerūsējošā vai leģētā tērauda L un T profili 7. Akmens masas fasādes flīzes, b=9 mm, <i>Energieker Mood: Pure</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. EPDM starplika	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Flīžu stiprināšanai izmantot ražotāja paredzētos āķus. Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu
S1.1 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 150mm (Šķiedrcementa plāksnes)		1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, $\lambda \leq 0.034 \text{ W/(mK)}$ 150 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnes) vai ekvivalents 6. Nerūsējošā vai leģētā tērauda L un T profili 7. Masā tonētas šķiedrcementa fasādes loksnes, b=9 mm, <i>Swisspearl Patina Original 35005</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. EPDM starplika	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu
S2 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 250mm (Akmens masas flīzes)		1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, $\lambda \leq 0.034 \text{ W/(mK)}$ 250 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnes) vai ekvivalents 6. Nerūsējošā vai leģētā tērauda L un T profili 7. Akmens masas fasādes flīzes, b=9 mm, <i>Energieker Mood: Pure</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. EPDM starplika	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Flīžu stiprināšanai izmantot ražotāja paredzētos āķus. Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu

PIEZĪMES

1. Norobežojošo konstrukciju elementu numerācija nav savstarpēji saistīta. Numerācija spēkā tikai vienas norobežojošās konstrukcijas robežās.
3. Augstuma atzīmes norādītas metros. Par atzīmi +0.000 pieņemta 1.stāva tīrās grīdas atzīme.
3. izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Vispārīgas piezīmes un norādījumus skatīt lapā AR-0.
5. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
6. Fasādes šķiedrcementa plāksnes un keramikas masas flīzes montēt saskaņā ar ražotāju instrukcijām.
7. Siltumizolācijas materiālu montēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Pārliecināties par visu izmantoto stiprinājumu atbilstību konstatētajai pamatnei. Stiprinājuma dībeļus montēt stabilā pamatnē. Montētais dībeļis nedrīkst būt izkustināms.
9. Veikt durvju, logu un citu elementu pārмērīšanu pirms konstrukciju pasūtīšanas.
10. Logu montāžu veikt saskaņā ar "Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas" rekomendācijām.
11. Nepieciešamos papildizмērus precizēt ar projekta autoriem.

Apzīmējums, nosaukums	Šķērums	Apraksts	Piezīmes
S2.2 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 250mm (Šķiedrcementa plāksnes)		1. Sagatavota esošā āršienas konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, $\lambda \leq 0.034 \text{ W/(mK)}$ 250 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates lokšnes) vai ekvivalents 6. Nerūsējošā vai leģētā tērauda L un T profili 7. Masā tonētas šķiedrcementa fasādes lokšnes, b=9 mm, <i>Swisspearl Patina Original 35005</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dibelji <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. <i>EPDM</i> starplika	Esošo āršienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu
S3 Lodžijas gāzbetona āršienas siltināšana ar akmensvati b= 70mm (Apmetums)		1. Sagatavota esošā āršienas konstrukcija un virsma 2. Virsmas sakeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 4. Siltumizolācijas plāksnes apmešanai, $\lambda \leq 0.021 \text{ W/(mK)}$, 70mm <i>Kingspan Kooltherm K5</i> vai ekvivalents 5. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvivalents ar stiklušķiedras sietu 160 g/m ² <i>Valmiera Glass SSA-1363-160</i> vai ekvivalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents *7. Gatavais tonētais silikāta- silikona apmetums <i>Ceresit CT 74</i> vai ekvivalents	Esošo āršienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- Ceresit Ruby Brick
S4 Lodžijas ķieģeļu āršienas (kas saskaras ar silto telpu) siltināšana ar akmensvati b= 150mm (Apmetums)		1. Sagatavota esošā āršienas konstrukcija un virsma 2. Virsmas sakeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(mK)}$, 150mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvivalents 5. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvivalents ar stiklušķiedras sietu 160 g/m ² <i>Valmiera Glass SSA-1363-160</i> vai ekvivalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents *7. Gatavais tonētais silikāta- silikona apmetums <i>Ceresit CT 74</i> vai ekvivalents	Esošo āršienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- Ceresit Ruby Brick

IZM. NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS	AUTORS	DATUMS
1.	λ vērtību koriģēšana	U. SEJECOVŠ	21.03.2025

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "BALTS UN MELNS"

Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R

Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026

www.baltsunmelns.lv



BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

BIEDRĪBA "STĀĶI 18"

REG. NR. 40008267296

"STĀĶI 18", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOV.

OBJEKTS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI

RASĒJUMS

Norobežjošo konstrukciju tipi

AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790		02.04.2025
IZSTRĀDĀJA:	UGIS SEĻECOVŠ		02.04.2025
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS	MĒROGS	1:100
MARKA	AR	LAPA	11-A