

Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes
S5	Šķērsgriezums		
Lodžijas šķērssienas (kas nesaskaras ar silto telpu) siltināšana ar akmensvati b= 50mm (Apmetums)		1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, $\lambda \leq 0,036$ W/(mK), 50mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvalents 5. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvalents ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² <i>Valmiera Glass SSA-1363-160</i> vai ekvalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvalents *7. Gatavais tonētais silikāta- silikona apmetums <i>Ceresit CT 74</i> vai ekvalents	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- Ceresit White WH
S6	Šķērsgriezums		
Lodžijas šķērssienas (kas nesaskaras ar silto telpu) siltināšana ar akmensvati b= 50mm (Apmetums)		1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, $\lambda \leq 0,036$ W/(mK), 50mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvalents 5. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvalents ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² <i>Valmiera Glass SSA-1363-160</i> vai ekvalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvalents *7. Gatavais tonētais silikāta- silikona apmetums <i>Ceresit CT 74</i> vai ekvalents	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- Ceresit Ruby Brick
S8	Šķērsgriezums		
Logu ailu augšas (un sānu) malas siltinājums ar fasādes akmensvate b=150 un 30mm (Šķiedrcementa plāksnes)		1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, $\lambda \leq 0.034$ W/(mK) 30 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> 3. Masā tonētas šķiedrcementa fasādes loksnes, b=9 mm, <i>Swisspearl Patina Original 35005</i> vai ekvalents 4. Perforēts alumīnija L profils 60x60mm 5. EPDM starplika	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu
S10	Šķērsgriezums		
Durvju ailu augšas (un sānu) siltinājums ar fasādes akmensvate b=30mm		1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Krāsota skārda nosegetaļa, Pural Matt pārklājums b=0,5mm 3. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, $\lambda \leq 0.034$ W/(mK) 30 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i>	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām
S1.2	Šķērsgriezums		
leeju sienu siltināšana ar fasādes akmensvati b= x, <u>piegriezt pēc situācijas</u> (Apmetums)		1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, $\lambda \leq 0,036$ W/(mK), x <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvalents 5. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvalents ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² <i>Valmiera Glass SSA-1363-160</i> vai ekvalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvalents **7. Gatavais tonētais silikāta- silikona apmetums <i>Ceresit CT 74</i> vai ekvalents	* Siltumizolācijas slāni piegriež pēc situācijas dabā **Tonis- Ceresit Ruby Brick Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām

PIEZĪMES

- Norobežojošo konstrukciju elementu numerācija nav savstarpēji saistīta. Numerācija spēkā tikai vienas norobežojošās konstrukcijas robežās.
- Augstuma atzīmes norādītas metros. Par atzīmi +0.000 pieņemta 1.stāva tīrās grīdas atzīme.
- izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Vispārīgas piezīmes un norādījumus skatīt lapā AR-0.
- Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
- Fasādes šķiedrcementa plāksnes un keramikas masas flīzes montēt saskaņā ar ražotāju instrukcijām.
- Siltumizolācijas materiālu montēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
- Pārliecināties par visu izmantoto stiprinājumu atbilstību konstatētajai pamatnei. Stiprinājuma dibeljus montēt stabilā pamatnē. Montētais dibelis nedrīkst būt izkustināms.
- Veikt durvju, logu un citu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju pasūtīšanas.
- Logu montāžu veikt saskaņā ar "Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas" rekomendācijām.
- Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.

Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes
S1x	Šķērsgriezums		
leeju sienu siltināšana ar fasādes akmensvati b= x, <u>piegriezt pēc situācijas</u> (Šķiedrcementa plāksnes)		1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Konsolju stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole *5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, $\lambda \leq 0.034$ W/(mK), <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnes) vai ekvalents 6. Nerūsējošā vai legētā tērauda L un T profili 7. Masā tonētas šķiedrcementa fasādes loksnes, b=9 mm, <i>Swisspearl Patina Original 35005</i> vai ekvalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dibelji <i>Ejot DH</i> vai ekvalents 9. <i>EPDM</i> starplika	* Siltumizolācijas slāni piegriež pēc situācijas dabā Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu
S12	Šķērsgriezums		
Pagrabu sienas uz dzīvokļu pusi siltināšana b= 100mm (Apmetums)		1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, $\lambda \leq 0,036$ W/(mK), 100mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvalents 5. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvalents ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² <i>Valmiera Glass SSA-1363-160</i> vai ekvalents *6. Grunts krāsa Ceresit CT 15 silikātkrāsa silikāta apmetumiem	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- RAL 7045

IZM. NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS	AUTORS	DATUMS
1.	λ vērtību koriģēšana	U. SEĻECOVŠ	21.03.2025
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "BALTS UN MELNS" Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026 www.baltsunmelns.lv			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS BIEDRĪBA "STĀĶI 18" REĢ. NR. 40008267296 "STĀĶI 18", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOV.			
OBJEKTS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI			
RASĒJUMS Norobežojošo konstrukciju tipi 2			
AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790		02.04.2025
IZSTRĀDĀJA:	UĢIS SEĻECOVŠ		02.04.2025
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS	MĒROGS	1:100
MARKA	AR	LAPA	12-A