

Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes
S1	Šķērsgriezums	1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, $\lambda \leq 0.037 \text{ W/(mK)}$ 150 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnes) vai ekvivalents 6. Alumīnija L un T profili 7. Akmens masas fasādes flīzes, b=9 mm, <i>Energieker Mood: Pure</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. EPDM starpliika	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Flīžu stiprināšanai izmantot ražotāja paredzētos āķus. Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu
	Virsskats		
S1.1	Šķērsgriezums	1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, $\lambda \leq 0.037 \text{ W/(mK)}$ 150 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnes) vai ekvivalents 6. Alumīnija L un T profili 7. Masā tonētas šķiedrcementa fasādes loksnes, b=9 mm, <i>Swisspearl Patina Original 35005</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. EPDM starpliika	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu
	Virsskats		
S2	Šķērsgriezums	1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, $\lambda \leq 0.037 \text{ W/(mK)}$ 250 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnes) vai ekvivalents 6. Alumīnija L un T profili 7. Akmens masas fasādes flīzes, b=9 mm, <i>Energieker Mood: Pure</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. EPDM starpliika	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Flīžu stiprināšanai izmantot ražotāja paredzētos āķus. Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu
	Virsskats		

PIEZĪMES

1. Norobežojošo konstrukciju elementu numerācija nav savstarpēji saistīta. Numerācija spēkā tikai vienas norobežojošās konstrukcijas robežās.
3. Augstuma atzīmes norādītas metros. Par atzīmi +0.000 pieņemta 1.stāva tirās grīdas atzīme.
3. izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Vispārīgas piezīmes un norādījumus skatīt lapā AR-0.
5. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
6. Fasādes šķiedrcementa plāksnes un keramikas masas flīzes montēt saskaņā ar ražotāju instrukcijām.
7. Siltumizolācijas materiālu montēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Pārliecināties par visu izmantoto stiprinājumu atbilstību konstatētajai pamatnei. Stiprinājuma dībeļus montēt stabilā pamatnē. Montētais dībeļis nedrīkst būt izkustināms.
9. Veikt durvju, logu un citu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju pasūtīšanas.
10. Logu montāžu veikt saskaņā ar "Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas" rekomendācijām.
11. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.

Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes
S2.2	Šķērsgriezums	1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, $\lambda \leq 0.037 \text{ W/(mK)}$ 250 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnes) vai ekvivalents 6. Alumīnija L un T profili 7. Masā tonētas šķiedrcementa fasādes loksnes, b=9 mm, <i>Swisspearl Patina Original 35005</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. EPDM starpliika	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu
	Virsskats		
S3	Šķērsgriezums	1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, $\lambda < 0,036 \text{ W/(mK)}$, 70mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvivalents 5. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvivalents ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² <i>Valmiera Glass SSA-1363-160</i> vai ekvivalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents *7. Gatavais tonētais silikāta- silikona apmetums <i>Ceresit CT 74</i> vai ekvivalents	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- Ceresit Ruby Brick
Lodžijas gāzbetona ār sienas siltināšana ar akmensvati b= 70mm (Apmetums)			
S4	Šķērsgriezums	1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, $\lambda < 0,036 \text{ W/(mK)}$, 150mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvivalents 5. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvivalents ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² <i>Valmiera Glass SSA-1363-160</i> vai ekvivalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents *7. Gatavais tonētais silikāta- silikona apmetums <i>Ceresit CT 74</i> vai ekvivalents	Esošo ār sienas virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- Ceresit Ruby Brick
Lodžijas ķieģeļu ār sienas (kas saskaras ar silto telpu) siltināšana ar akmensvati b= 150mm (Apmetums)			

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS			
SIA "BALTS UN MELNS"			
Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R			
Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026			
www.baltsunmelns.lv			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS			
BIEDRĪBA "STĀĶI 18"			
REĢ. NR. 40008267296			
"STĀĶI 18", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOV.			
OBJEKTS			
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGEOFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI			
RASĒJUMS			
Norobežojošo konstrukciju tipi			
AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790		24.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	UĢIS SEĻECOVŠ		24.10.2024
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS	MĒROGS	1:100
MARKA	AR	LAPA	11