








Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes
C1 Cokola siltinājums b=50mm (Apmetums)	Šķērsgriezums 	*1. Gatavais tonētais silikāta- silikona apmetums <i>Ceresit CT 74</i> vai ekvivalents 2. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents 3. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvivalents ar stikla šķiedras sietu 340g/m² <i>Valmiera Glass SSA-1111-340</i> vai ekvivalents 4. Ekstrudēts putu polistirola slānis ar pusspundi (XPS), λ<=0,034 W/(mK), spiedes izturība ≥300 kPa, (Finnfoam FL-300 vai ekvivalents) 100 mm 5. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 6. Bituma hidroizolācija <i>Ceresit CP43</i> vai ekvivalents 7. Bitumena dispersijas grunts <i>Ceresit CP41</i> vai ekvivalents 8. Sagatavota esošā ēkas ār sienas virsma	Esošo cokola virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām un laika gaitā izveidojušās sūnas *Tonis- Ceresit Lanzarote LN5
P1 Pagrabstāva pārseguma siltinājums	Šķērsgriezums 	1. Esošā pārseguma konstrukcija 2. Sagatavota siltināmā virsma 3. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 4. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 5. Siltinājums ar akmens vates siltumizolācijas loksnēm, λ<=0,036 W/(mK), 100mm <i>PAROC CGL20cy</i> vai ekvivalents. Redzamajai virsmas pusei ir grunstrkrāsas pārklājums	
J1 Jumta segums	Šķērsgriezums 	1. Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BAL TBIT WF</i> vai ekvivalents (biezums 4.2 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība) -20 grādi pēc C, svars 5.1 kg/m²) 2. Jumta seguma apakškārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BAL TBIT PF</i> vai ekvivalents (biezums 3.5 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība) -20 grādi pēc C, svars 4.1 kg/m²) 3. Siltumizolācijas plāksnes, kas tiek lietotas kā virsējais slānis ventilējamu un neventilējamu lēzenu jumtu siltināšanā, b=20mm, λ=0.038 W/(Kxm²) <i>PAROC ROB 60</i> vai ekvivalents. 4. Siltumizolācijas plāksnes, kas tiek lietotas kā apakšējais vai starpkārtas slānis ventilējamu lēzenu jumtu siltināšanā, b=100 mm, λ=0.038 W/(Kxm²) <i>PAROC ROS 30 g</i> vai ekvivalents. 5. Siltumizolācijas plāksnes, kas tiek lietotas kā apakšējais vai starpkārtas slānis ventilējamu un neventilējamu lēzenu jumtu siltināšanā, b=80 mm, λ=0.038 W/(Kxm²) <i>PAROC ROS 30</i> vai ekvivalents. 6. Sagatavota esošā pārseguma konstrukcija	Esošai pārseguma konstrukcijai jābūt attīrītai un sausai Pirms siltināšanas darbiem veikt esošā seguma attīrīšanu un remontu
J2 Ieeju jumtiņu segums	Šķērsgriezums 	1. Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BAL TBIT WF</i> vai ekvivalents (biezums 4.2 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība) -20 grādi pēc C, svars 5.1 kg/m²) 2. Jumta seguma apakškārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BAL TB/IT PF</i> vai ekvivalents (biezums 3.5 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība) -20 grādi pēc C, svars 4.1 kg/m²) 3. Sagatavota esošā pārseguma konstrukcija	Esošai pārseguma konstrukcijai jābūt attīrītai un sausai

Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes
J3 Kāpņu telpu jumta segums	Šķērsgriezums 	1. Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BAL TBIT WF</i> vai ekvivalents (biezums 4.2 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība) -20 grādi pēc C, svars 5.1 kg/m²) 2. Jumta seguma apakškārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BAL TBIT PF</i> vai ekvivalents (biezums 3.5 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība) -20 grādi pēc C, svars 4.1 kg/m²) 3. Sagatavota esošā pārseguma konstrukcija	Esošai pārseguma konstrukcijai jābūt attīrītai un sausai Pirms siltināšanas darbiem veikt esošā seguma attīrīšanu un remontu
J4 Jumta segums	Šķērsgriezums 	1. Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BAL TBIT WF</i> vai ekvivalents (biezums 4.2 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība) -20 grādi pēc C, svars 5.1 kg/m²) 2. Jumta seguma apakškārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BAL TBIT PF</i> vai ekvivalents (biezums 3.5 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība) -20 grādi pēc C, svars 4.1 kg/m²) 3. Sagatavota esošā pārseguma konstrukcija	Esošai pārseguma konstrukcijai jābūt attīrītai un sausai Pirms siltināšanas darbiem veikt esošā seguma attīrīšanu un remontu
P2 Pēdējā stāva lodžiju griestu siltinājums b=50mm (Apmetums)	Šķērsgriezums 	1. Sagatavota esošā ār sienas konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 3. Poliuretāna līme <i>Ceresit CT84</i> vai ekvivalents 4. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ≤0.037 W/(mK) 50 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnes) vai ekvivalents 5. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvivalents ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² <i>Valmiera Glass SSA-1363-160</i> vai ekvivalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents *7. Gatavais tonētais silikāta- silikona apmetums <i>Ceresit CT 74</i> vai ekvivalents	Esošai pārseguma konstrukcijai jābūt attīrītai un sausai *Tonis- Ceresit White WH

PIEZĪMES

- Norobežojošo konstrukciju elementu numerācija nav savstarpēji saistīta. Numerācija spēkā tikai vienas norobežojošās konstrukcijas robežās.
- Augstuma atzīmes norādītas metros. Par atzīmi +0.000 pieņemta 1.stāva tīrās grīdas atzīme.
- izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Vispārīgas piezīmes un norādījumus skatīt lapā AR-0.
- Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
- Fasādes šķiedrcementa plāksnes un keramikas masas flīzes montēt saskaņā ar ražotāju instrukcijām.
- Siltumizolācijas materiālu montēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
- Pārliecināties par visu izmantoto stiprinājumu atbilstību konstatētajai pamatnei. Stiprinājuma dībeļus montēt stabilā pamatnē. Montētais dībeļis nedrīkst būt izkustināms.
- Veikt durvju, logu un citu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju pasūtīšanas.
- Logu montāžu veikt saskaņā ar "Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas" rekomendācijām.
- Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "BALTS UN MELNS" Reģ. Nr. 40003659614; Būvķ. Reģ. Nr. 1482-R Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026 www.baltsunmelns.lv			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS BIEDRĪBA "STĀĶI 18" REĢ. NR. 40008267296 "STĀĶI 18", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOV.			
OBJEKTS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI			
RASĒJUMS Norobežojošo konstrukciju tipi 3			
AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790		24.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	UĢIS SEĻECOVŠ		24.10.2024
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS	MĒROGS	1:100
MARKA	AR	LAPA	13