





ESOŠO PAGRABA LOGU NOMAIŅAS SPECIFIKĀCIJA				
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES
	PL1	15	600 x 900	Logu siltumcaurlaidības koeficients $U \leq 3.9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 2 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Pakešu logus nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a) atvērts, b) pusatvērts (atvāžams), c) aizvērts, d) mikroventilācijas režīms Logu vērtnes virzienu un izvietojumu precizēt uz vietas. Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem. Vēdcauruma malas apstrādāt ar līmjavu. Vēdcaurumam no ārpuses uzstādīt metāla, regulējamās ventilācijas restes. Restēm paredzēt pretinsektu sietu Ventilācijas restes krāsot RAL 7046

PAGRABA DURVJU SPECIFIKĀCIJA				
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES
	D0	4	700×1 900	Tērauda durvis. - $U \leq 1.6 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$. - durvis aprīkotas ar slēdzeni. - durvīm paredzēt atduras un fiksatorus. - RAL 9016

ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA				
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES
	D-1	6	1 100×2 000	Jaunas siltinātas metāla ārdurvis. - $U \leq 1.6 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$. - Aprīkot ar aizvērēj mehānismu, elektronisko koda atslēgu un atdurēm. Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi. - Ārdurvju krāsa saskaņā ar fasāžu krāsu pasi.
	D-2	6	900×2 000	Jaunas siltinātas metāla ārdurvis. - $U \leq 1.6 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$. - Durvis aprīkotas ar aizvērēj mehānismu, atdurēm un slēdzeni. - Ārdurvju krāsa saskaņā ar fasāžu krāsu pasi.

PIEZĪMES:

1. Pirms logu, ventilācijas restu un lūku pasūtīšanas būvfirmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu.
2. Jauno logu montāžu veikt atbilstoši „Latvijas logu un durvju ražotāja asociācijas ieteikumiem”
3. Logu montāžas blīvējumu no ārpuses aizsargāt ar pretvēja izolācijas lentu, bet no iekšpuses ar tvaika izolācijas lentu.
4. Loga ailes apdares kārtā iestrādāt loga pielaiduma profilu.
5. Risinājums saistošs turpmākai logu nomainīai ēkā.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "BALTS UN MELNS" Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026 www.baltsunmelns.lv BALTS MELNS			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS BIEDRĪBA "STĀĶI 18" REĢ. NR. 40008267296 "STĀĶI 18", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOV.			
OBJEKTS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGEOFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI			
RASĒJUMS Pagraba logu un durvju specifikācija			
AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790		24.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	UĢIS SEĻECOVŠ		24.10.2024
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS	MĒROGS	1:100
MARKA	AR	LAPA	24