

№	Nosaukums, aprīkojums	Ražotājs	Izmērs	Tips	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
<b>1.</b>	<b>Radiatoru apkures sistēmas T11/T12 (siltumnesējs - ūdens 75/61°C)</b>						
1.1	Tērauda paneļu radiators ar sienas stiprinājumu, korķi, atgaisotāju	PURMO	C22-500-500	"Purmo Compact"	gab.	66	ar sāņu piesl.
1.2	Tērauda paneļu radiators ar sienas stiprinājumu, korķi, atgaisotāju	PURMO	C22-500-600	"Purmo Compact"	gab.	18	ar sāņu piesl.
1.3	Tērauda paneļu radiators ar sienas stiprinājumu, korķi, atgaisotāju	PURMO	C22-500-900	"Purmo Compact"	gab.	8	ar sāņu piesl.
1.4	Tērauda paneļu radiators ar sienas stiprinājumu, korķi, atgaisotāju	PURMO	C22-500-1000	"Purmo Compact"	gab.	15	ar sāņu piesl.
1.5	Tērauda paneļu radiators ar sienas stiprinājumu, korķi, atgaisotāju	PURMO	C22-500-1100	"Purmo Compact"	gab.	61	ar sāņu piesl.
1.6	Tērauda paneļu radiators ar sienas stiprinājumu, korķi, atgaisotāju	PURMO	C22-500-1200	"Purmo Compact"	gab.	48	ar sāņu piesl.
1.7	Tērauda paneļu radiators ar sienas stiprinājumu, korķi, atgaisotāju	PURMO	C22-500-1400	"Purmo Compact"	gab.	6	ar sāņu piesl.
1.8	Tērauda paneļu radiators ar sienas stiprinājumu, korķi, atgaisotāju	PURMO	C22-500-1800	"Purmo Compact"	gab.	4	ar sāņu piesl.
1.9	Tērauda paneļu radiators ar sienas stiprinājumu, korķi, atgaisotāju	PURMO	C22-500-2000	"Purmo Compact"	gab.	2	ar sāņu piesl.
1.10	Termogalva turpgaitas vārstam	PURMO	EVOSENSE M30x1,5		gab.	228	
1.11	Radiatora pieslēgums taisns	DANFOSS	RA-N		gab.	228	
1.12	Radiatora pieslēgums taisns	DANFOSS	RLV-S		gab.	228	
1.13	Presējama cinkota tērauda caurule	RM	ø15x1,0 mm	STEELPRES	m.	2696	
1.14	Presējama cinkota tērauda caurule	RM	ø18x1,0 mm	STEELPRES	m.	884	
1.15	Presējama cinkota tērauda caurule	RM	ø22x1,2 mm	STEELPRES	m.	578	
1.16	Presējama cinkota tērauda caurule	RM	ø28x1,2 mm	STEELPRES	m.	289	
1.17	Presējama cinkota tērauda caurule	RM	ø35x1,5 mm	STEELPRES	m.	93	
1.18	Presējama cinkota tērauda caurule	RM	ø42x1,5 mm	STEELPRES	m.	22	
1.19	Presējama cinkota tērauda caurule	RM	ø54x1,5 mm	STEELPRES	m.	94	
1.20	Presējamas caurules fasondaļas un veidgabali	RM			kpl.	1	
1.21	Tērauda cauruļvadi		Dn65		m.	66	
1.22	Tērauda cauruļvadi fasondaļas un veidgabali				kpl.	1	
1.23	Izolācija no uzputota sintētiskā kaučuka Armacell Armaflex ACE 19mm	Armaflex ACE	15x19		m.	2581	
1.24	Izolācija no uzputota sintētiskā kaučuka Armacell Armaflex ACE 19mm	Armaflex ACE	18x19		m.	884	
1.25	Izolācija no uzputota sintētiskā kaučuka Armacell Armaflex ACE 19mm	Armaflex ACE	22x19		m.	456	
1.26	Izolācija no uzputota sintētiskā kaučuka Armacell Armaflex ACE 19mm	Armaflex ACE	28x19		m.	47	
1.27	Izolācija no uzputota sintētiskā kaučuka K-Flex ST 19mm	K-Flex ST	15x19		m.	62	
1.28	Izolācija no uzputota sintētiskā kaučuka K-Flex ST 19mm	K-Flex ST	22x19		m.	123	
1.29	Izolācija no uzputota sintētiskā kaučuka K-Flex ST 19mm	K-Flex ST	28x19		m.	208	
1.30	Izolācija no uzputota sintētiskā kaučuka K-Flex ST 19mm	K-Flex ST	35x19		m.	31	
1.31	Akmens vates izolācijas čaula ar PVC pārklājumu Hvac Section AluCoat T 30mm	PAROC	15x30		m.	54	

Projekta daļas vad.: A. Lielvalodis

Projekta izstrādātājs: A. Lielvalodis

Datums: 23/05/24

1.32	Akmens vates izolācijas čaula ar PVC pārklājumu Hvac Section AluCoat T 30mm	PAROC	28x30		m.	35	
1.33	Akmens vates izolācijas čaula ar PVC pārklājumu Hvac Section AluCoat T 40mm	PAROC	35x40		m.	62	
1.34	Akmens vates izolācijas čaula ar PVC pārklājumu Hvac Section AluCoat T 50mm	PAROC	42x50		m.	22	
1.35	Akmens vates izolācijas čaula ar PVC pārklājumu Hvac Section AluCoat T 50mm	PAROC	54x50		m.	94	
1.36	Akmens vates izolācijas čaula ar PVC pārklājumu Hvac Section AluCoat T 50mm	PAROC	Dn65		m.	66	
1.37	Balansējošais vārsts ar izlaides īscaurulem	IMI	STAD/F-15		gab.	25	
1.38	Balansējošais vārsts ar izlaides īscaurulem	IMI	STAD/F-20		gab.	41	
1.39	Balansējošais vārsts ar izlaides īscaurulem	IMI	STAD/F-50		gab.	2	
1.40	Noslēgkrāns		Dn15		gab.	292	
1.41	Noslēgkrāns		Dn20		gab.	164	
1.42	Noslēgkrāns		Dn25		gab.	12	
1.43	Noslēgkrāns		Dn32		gab.	24	
1.44	Noslēgkrāns		Dn50		gab.	2	
1.45	Noslēgkrāns		Dn65		gab.	4	
1.46	Mehāniskais filtrs ar sietu		Dn15		gab.	25	
1.47	Mehāniskais filtrs ar sietu		Dn20		gab.	41	
1.48	Pretvārsts		Dn15		gab.	25	
1.49	Pretvārsts		Dn20		gab.	41	
1.50	Individuālais siltuma skaitītājs ar temperatūras sensoru	Kamstrup	Dn15	Multical 603+Ultraflow 54 Qp=0.6 m3/h	kpl.	66	
1.51	Automātiskais atgaisotājs		Dn15		gab.	132	
1.52	Iztukšošanas krāns		Dn15		gab.	48	
1.53	Atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
1.54	Ugunsdrošie atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
1.55	Cauruļvadu stiprinājumi un balsti				kpl.	1	
1.56	Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude				kpl.	1	
1.57	Apkures sistēmas balansēšanas darbi				kpl.	1	
1.58	Citi montāžas, izolācijas un marķēšanas materiāli				kpl.	1	
1.59	Demontāžas darbi				kpl.	1	
<b>2</b>	<b>Siltummezgls (Nr.1 un Nr.2)</b>						
2.1	Siltummainis	Danfoss	XB52M-1-36, 135.3 kW		gab.	2	
2.2	Kontrolvārsts ar piedziņu	Danfoss	VM2 ar piedziņu AMV20, Dn32		gab.	2	
2.3	Montāžas papildmateriāli				kpl.	2	
2.4							
VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR TO KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAIŅA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM IR IESPĒJAMA, TO SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU UN PROJEKTA AUTORU.							