

№	Nosaukums, aprīkojums	Ražotājs	Izmērs	Tips	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1 Dabīgā nosūce (virtuves augšēja zona)							
1.01	Ugunsdrošības vārsts ar kustoso elementu	Mandik	ø160	CFDM-160	gab.	66	
1.02	Nosūces difuzors	Systemair	ø160	BALANCE-E-160	gab.	66	
1.03	Cinkots gaisa vads	Komfovent	ø160	OS3	m.	12	C blīvuma klase
1.04	Fasondaļas un veidgabali	Komfovent	-	-	kpl.	1	
1.05	Gaisa vadu stiprinājumi				kpl.	1	
1.06	Atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
1.07	Ugunsdrošie atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
1.08	Citi montāžas, izolācijas un marķēšanas materiāli				kpl.	1	
1.09	Ventilācijas sistēmas mērīšanas un regulēšanas darbi				kpl.	1	
1.10	Demontāžas darbi				kpl.	1	
2 Nosūce (virtuves nosūcejs virs plīts)							
2.2	Ugunsdrošības vārsts ar kustoso elementu	Mandik	ø125	CFDM-125	gab.	66	
2.3	Cinkots gaisa vads	Komfovent	ø125	OS3	m.	615	C blīvuma klase
2.4	Fasondaļas un veidgabali	Komfovent	-	-	kpl.	1	
2.5	Kaučuka izolācija	Armacell	13mm	Armaflex ACE-13	m2	315	
2.6	Minerālvates lamellas paklājs ar armētu alumīnija folija pārklājumu	Isover	50mm	VENTILAM ALU ML3	m2	232	
2.7	Gaisa vadu stiprinājumi				kpl.	1	
2.8	Atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
2.9	Ugunsdrošie atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
2.10	Citi montāžas, izolācijas un marķēšanas materiāli				kpl.	1	
2.11	Ventilācijas sistēmas mērīšanas un regulēšanas darbi				kpl.	1	
2.12	Demontāžas darbi				kpl.	1	
3 Pieplūde (dabīgā pieplūde istabas)							
3.1	Svaiga gaisa vārsts (regulējamais)	Systemair	ø100	VTK-100	gab.	138	
3.2	Svaiga gaisa vārsts (regulējamais)	Systemair	ø160	VTK-160	gab.	6	
3.3	Cinkots gaisa vads	Komfovent	ø100	OS3	m.	54	C blīvuma klase
3.4	Cinkots gaisa vads	Komfovent	ø160	OS3	m.	3	C blīvuma klase
3.5	Gaisa vadu stiprinājumi				kpl.	1	
3.6	Atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
3.7	Citi montāžas, izolācijas un marķēšanas materiāli				kpl.	1	