




Dabīgā nosūce



Virtuves nosūce



Dabīgā pieplūde



Nr.	IZMAIŅU MARKA	IZMAIŅU APRAKSTS	IZMAIŅU DATUMS
1	REV 2	Lai samazinātu kopējās projekta būvizmaksas, dzīvokļu sanmezglos netiek paredzēti piespiedu nosūces sadzīves ventilātori. Pamatojums: Mājas padomes sapulces protokoli Nr.01/07/2024 un Nr.3/2024	28.03.2025.

Izpildītājs	SIA "PROLATIO PROJEKTI" Sesku iela 2, Rīga, LV-1035, Reģ.nr. 40203469632			Pasūtītājs	SIA "Gulbenes Energo Serviss" Blaumana iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Reģ.nr. 54603000121		Lapas Numurs	AVK-V-20
Amats	Vārds / Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtījums	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, "Škieneri 10", Škieneri, Strādu pagasts, Gulbenes novads.			
Projektu vadītājs	Imanils Fridmans			Rasējums	Ventilācija. Dabīgās pieplūdes un nosūces sistēmu principiālās shēmas.		Mērogs	1:100
Izstrādāja	Andris Švecs						Stadija	BP
							Mārka	AVK