



GS sadalne
esošajā korpusā
A sekcija, 2.korpuss

$\Sigma P_u = 222\text{kW}$
 $\Sigma P_a = 44.4\text{kW}$
 $\Sigma I_a = 69\text{A}$
 $I_{liss} = 107.1\text{A}$
 $\Delta U = 4.13\%$

GS-1 sadalne
esošajā korpusā
B sekcija, 2.korpuss

Projektētais AXMK 5x35mm², L=55m

	SIA "Ceturtais stils" Saieta laukums 2A, Madona, LV-4801 Reg. Nr. 55403015621, Būvķ. Nr. 1200-R		"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās "Šķieneri 10"		Pasūtītāja Nr. GES/1.32/LĪG/23/29 Arhīva Nr.02.24.
	Pasūtītājs: SIA „Gulbenes Energo Serviss” Reg. Nr. 54603000121		Adrese: "Šķieneri 10", Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads	Stadija: BP	
Būvproj.d.vad. Artūrs Karulis Izstrādāja Dagnija Rukmane	08.05.2024. 08.05.2024.		Rasējums:		GS un GS-1 sadalnes pārbūves shēmas
		Mērogs: 1:100 Dat: 05.2024. Lapa: EL-08 Lapa: skat.EL-00			