









Vispārīgie norādījumi

Ventilācijas projekta daļas izstrādātas atbilstoši arhitektūras rasējumiem.
Ārējā gaisa aprēķina temperatūra: aukstajam periodam -21.7° C;
Ventilācijas aprēķins veidots, balstoties uz LBN 002-19, LBN 231-15.
Ventilācijas sistēmas montāžu un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši būvnormatīvu, kā arī iekārtu un materiālu piegādātājfirmu prasībām.

Pieņemtie apzīmējumi

- N-1 Gaisa nosūces sistēma
 Gaisa vads Ø100
 Cauruļvada pāreja
 Gaisa pieplūdes vārsti ārsienās Ø100
 AlphaCorePad plāksne ventilējamām fasādēm,
 $\lambda \leq 0.020\text{W/mK}$
 Kingspan Kooltherm K5 apmetuma fasādes plāksnes,
 $\lambda \leq 0.021\text{W/mK}$
 Paroc HVAC Section AluCoat T akmens vates čaula,
biezums 30mm (.../p30)
 Pretvārsts Ø100
 PVC gofrēta caurule Ø20 kondensata izvadišanai


Markas AVK -V rasējumu komplekta saraksts

Lapa	Nosaukums
AVK-V-1	Vispārīgo rādītāju lapa
AVK-V-2	Ventilācija. 1.un 2.stāva plāni
AVK-V-3	Ventilācija. 3. stāva plāns Ventilācijas sistēmas shēmas

Izmantoto dokumentu un normatīvu saraksts

Būvniecības likums
Ēku energoefektivitātes likums
Vispārīgie būvnoteikumi Nr.500
Ēku būvnoteikumi Nr.529
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi Nr.253
LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"
LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
LBN 016-15 "Būvakustika"
LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs"
LVS EN ISO 6412-3:2021 "Tehniskie rasējumi"
LVS ISO 4067-1:2000 "Rasējumi. Instalācijas."

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

	SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Būvkom.Nr. 6649-R			Projekta nosaukums un adrese Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšanai. Vestienas 16, Madona, Madonas novads	Stadija	BP	
					Lapas	3	
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums		Rasējuma	Marka Numurs	AVK-V 1
Būvpr.vad.	L.Mihņeviča		14.08.2024.	Rasējuma nosaukums vai saturs Vispārīgo rādītāju lapa	Mērogs	b:m	
Būvpr.d.vad.	L.Mihņeviča		14.08.2024.		Pasūtījuma Nr.	07/2023/05	
Izstrādāja	L.Mihņeviča		14.08.2024.		Arhīva Nr.	CP/2024/06/05	