

Vispārīgie norādījumi

1. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus:
  - Projektēšanas uzdevums
  - Būvniecības likums
  - LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
  - LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
  - MK 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
  - LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
  - MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  - LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
  - MK 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi"
  - LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs"
2. Izmēri milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4. Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietu.

UK markas rasējumu saraksts


Nr.	Nosaukums	Apzīmejumi
1.	Vispārīgie rādītāji	UK-1
2.	Pagraba plāns ar ūdensapgādes tīkliem	UK-2
3.	1.stāva plāns ar ūdensapgādes tīkliem	UK-3
4.	2.stāva plāns ar ūdensapgādes tīkliem	UK-4
5.	3.stāva plāns ar ūdensapgādes tīkliem	UK-5
6.	Ūdensapgādes tīklu aksonometrija	UK-6
7.	Pagraba plāns ar kanalizācijas tīkliem	UK-7
8.	1. stāva plāns ar kanalizācijas tīkliem	UK-8
9.	2, 3. stāva plāns ar kanalizācijas tīkliem	UK-9
10.	Bēniņu plāns ar kanalizācijas tīkliem	UK-10
11.	Saimnieciskās kanalizācijas aksonometrija	UK-11
12.	Jumta lietus ūdens iekšējās kanalizācijas aksonometrija	UK-12
13.	Materiālu specifikācija	UK-13

Kopsavilkuma tabula ūdens, kanalizācijas patēriņam Vestienas 16

Sistēmas apzīmējums	Sistēmas nosaukums	Aprēķinātie max		Aprēķinātie vidējie	
		l/s	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /dnn
Ū1	Dzeramā ūdens sistēma t.sk.	2,2	3,24	0,26	1,6
K1	Kanalizācija	1,2	3,24	0,26	1,6

Kopsavilkuma tabula karstā ūdens patēriņam Vestienas 16

Sistēmas apzīmējums	Sistēmas nosaukums	Aprēķinātie max.		Aprēķinātie vidējie	
		m <sup>3</sup> /h		m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /dnn
Kū1	Karstā ūdens sistēma	1,24		0,16	0,8
	Karstā ūdens cirkulācija	0,32			
	P(m)	2,03			
Kopējais siltuma patēriņš	kW/h	94			

 SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Būvkom.Nr. 6649-R	Projekta nosaukums un adrese			Stadija	BP	
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma	Marka	UK
Būvpr. vad.	L.Mihņeviča		17.09.2024.			
Būvpr.d.vad.	V.Siņicina-Kujka		17.09.2024.			
Izstrādāja	J.Jirjens		17.09.2024.			
Projekta nosaukums un adrese				BP		
Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšanai.				UK		
Vestienas 16, Madona, Madonas novads				1.1		
Rasējuma nosaukums vai saturs				Mērogs	b/m	
Vispārīgie rādītāji				Pasūtījuma Nr. 07/2023/05		
				Arhīva Nr. CP/2024/06/05		