



**Piezīmes:**  
 Radiatoru pieslēgumam paredzēti uz pievada - termostatiskie ventiļi, uz atpakaļgaitas cauruļvada - regulējošie ventiļi.  
 Uz visiem radiatoru atpakaļgaitas stāvvadiem paredzēti balansēšanas ventiļi, ar pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu.

**Apzīmējumi:**  
 — S1 — - projekt. siltumapgādes turpgaitas cauruļvads.  
 — S2 — - projekt. siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads.  
 St. 2.3 — stāvvada kārtas numurs  
 — attiecīgā siltummezgla numurs

<b>SIA "Taikin Build"</b> Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 26/2025						
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana								
<b>APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.1.6 - St.1.10</b>									
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
BUVPR.AVK DAĻAS.VAD.	V.MAIŽĪTIS		07.2025	07/2025	AVK	BP	B/M	9	AVK-9
IZSTRĀDĀJA	V.MAIŽĪTIS		07.2025						