



APZĪMĒJUMS	TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
	Cinkots apaldzelzs Fe/Zn 08mm (zibens uztvērējs)
	Krustojuma savienojums
	Vertikālais zemētāis, elektrods Fe/Zn 016mm, L=3x1.5m
	Zibens novadēja Fe/Zn 08mm, pieslēdzamais pie zemējuma kontūra

- NORĀDĪJUMI**
- Projektā paredzēta III kategorijas zibenssardzība pēc LVS EN 62305 prasībām; montējot pa jumtu saņemjošo vadu Fe/Zn 08mm, kuru pievienot pie zemējuma elektrodiem.
 - Zemējuma elektrodiem izmantot Fe/Zn 016mm L=3x1.5m.
 - Pie zibenssardzības sistēmas jāpievieno visas jumta metālkonstrukcijas, antenas, ventilācijas izvādi.
 - Visus darbus veikt atbilstoši LR standartiem un attiecīgiem normatīviem dokumentiem.

 SIA "Tāikin Build" Reģ. Nr. 40103363223 Būvkomersanta reģ. Nr. 16292 Jur. adrese: Sīkļu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP", Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils	Pasūtījuma Nr.: 03/2025
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Čalkovska iela 12, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana	
Zibenssardzība. Jumts. Fasades.		
AMATA NOSAUKUMS: VARDĀS, UZVĀRSDĀRĀKSTS DATUMS: 03.2025 BUVPROJ. DAĻĀS VAD: VASTA	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.: RASEJUMA MARKA: STADIJA: BP MĒROGS: 1:200 LAPA: 03/2025	DATUMS: 03.2025 IZSTRĀDĀJA: VASTA