



**Jumta plāns**  
M 1:100

- PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:**
- Krustveida savienotājs apvaldiem un plakanvadiem FT, (5312655)
  - Vadu turētāju Rd 8-10 mm, (5207444)
  - Jumta fiksators 165 MBG-8-10 RD8-10mm, (5218700)
  - T-veida savienotājs apvaldiem, (5311101)
  - Alumīnija apvalds ar PVC apvalku Ø 8mm, (5021332)
  - Alumīnija apvalds Ø 8mm, (5021286)
  - Cinkota tērauda apvalds ar PVC apvalku Ø 10mm, (5021162)
  - Proj. zemējuma kontūrs St/Zn 30x3.5mm R<100
  - Proj. pacelums pa fasādi, alumīnija apvalds ar PVC apvalku Ø 8mm ar vadu turētāju Rd 8-10 mm (5207444) un ar mērījuma spaili
  - Zibensuztvērēja stienis L=3000mm . Uzstādīt uz jumta Uzveršanas masts: 101 VL3000, (5401989). Betona pamatne: FangFix sistēmai, 2x16 kg, (5403200+5403227).
  - Vertikālais elektrods L=4x1.5m
  - Mērījuma spaiļe Rd 8-10 mm, (5328209)
  - Mērījuma spaiļe Rd 8-10 mm, (5328209) karbā

<b>SIA "Taikin Build"</b> Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922	Pasūtījuma Nr. 01/2026							
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana								
<b>Zibens aizsardzība. Jumta plāns.</b>									
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS						
Buvproj.dalas.vad.	J.Kiseļovs		02.2026						
Izstrādāja	J.Kiseļovs		02.2026	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASEJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
				01/2026	EL	BP	1:100	6	7