



Rasējumu saraksts

Nr.	Rasējuma nosaukums	Ras. Nr.
1	Vispārīgie dati.	ELT-1
2	0,4kV ārējas elektroapgādes tīklu plāns.	ELT-2
3	Šķērsojumi.	ELT-3
4	Zibensaizsardzība. Fasāde 21-1.	EL-4
5	Zibensaizsardzība. Fasāde 1-21.	EL-5
6	Zibensaizsardzība. Jumta plāns.	EL-6
7	Griezums A-A.	EL-7

PIENĒMIE APZĪMĒJUMI:

- Krustveida savienotājs apaļvadiem un plakanvadiem FT, (5312655)
- Vadu turētāju Rd 8-10 mm, (5207444)
- Jumta fiksators 165 MBG-8-10 RD8-10mm, (5218700)
- T-veida savienotājs apaļvadiem, (5311101)
- Alumīnija apaļvads ar PVC apvalku Ø 8mm, (5021332)
- Alumīnija apaļvads Ø 8mm, (5021286)
- Cinkota tērauda apaļvads ar PVC apvalku Ø 10mm, (5021162)
- Proj. zemējuma kontūrs St/Zn 30x3.5mm R<10Ω
- Proj. pacelums pa fasādi, alumīnija apaļvads ar PVC apvalku Ø 8mm ar vadu turētāju Rd 8-10 mm (5207444) un ar mērījuma spaili
- Zibensuztvērēja stienis L=3000mm . Uzstādīt uz jumtā Uztveršanas masts: 101 VL3000, (5401989). Betona pamatne: FangFix sistēmai, 2x16 kg, (5403200+5403227).
- Vertikālais elektrods L=4x1.5m
- Mērījuma spaiļi Rd 8-10 mm, (5328209)
- Mērījuma spaiļi Rd 8-10 mm, (5328209) karbā

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu, aktu, kā arī tehnisku vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: J.Kiseļovs
 Sertifikāta Nr.: 3-00401

_____/datums/ _____/paraksts/

SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils	Pasūtījuma Nr. 01/2026							
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana								
AMATA NOSAUKUMS Buvproj.dalas.vad. Izstrādāja	VĀRDS, UZVĀRDS J.Kiseļovs J.Kiseļovs	PARAKSTS 	DATUMS 02.2026 02.2026	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR. 	RASĒJUMA MARKA 	STADIJA 	MĒROGS 	LAPA 	LAPAS Nr.
Vispārīgie dati.				01/2026	ELT	BP	B/M	1	7