


UDENSVADA U1
GARENPROFILS




Mh 1:500
Mv 1:100

CAURULES VIRSMAS ATZĪME, m	1	84.20	83.58	83.50
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	2			
ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m	3	86.20	85.38	85.50
CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	4	PE100 RC, SDR17 OD32mm, PN10		
PAMATNE	5	Izlīdzinošā kārtā - 150 mm blīvētā smiltis		
KRITUMS	6	0.345 10.5	0.011 7.5	
GARUMS, m	7	10.5	7.5	
ATTĀLUMS, m	8			
AKAS UN PUNKTI	8	UM-3 (urbums)	UM-2	UM-1

PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpkānu.
- Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
- Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, kūdra u.c.), paredzēt grunts nomaiņa uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.

ŪDENSVADA U1 SHĒMA. B/M



URB 2

- ② - Augsne.
- ⑦ - Smiltis smalka, dzeltana, pamatnē grants.
- 19.3 - grants, smiltis, putekļi, mals, brūns, zemas plastitātes, sīksts (morēnas smilšmāls).
- ⑳ - Dolomīts, pelēks, slēpti kristālisks, stiprs.

Objekta nosaukums:		Viesu nama jaunbūve "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads	
Projekta izstrādātājs:			
		SIA "ADS geometrical" reģ. Nr. 40003843263, būvk. Nr. 3759-R ANDREJS STARIS andrejsstaris@gmail.com	
Būvproj. daļas vad. (BPDV)	N. ANUŠKEVIČS; sert. Nr. 3-00030	Datums:	11/11/2025
Izstrādājs:	N. ANUŠKEVIČS	Datums:	11/11/2025
Objekta adrese:		"Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads	
Pasūtījuma Nr.:		25/25MBP	
Būvniecības ierosinātājs:		Katrīna Jaunslaviete Kipure	
Īpašuma kadastra Nr.:		5694 001 0037	
Zemes kadastra apz.:		5694 001 0037	
Lapas nosaukums:			
Ūdensvada U1 garenprofils			
Mērogs:	Mh 1:500; Mv 1:100	Sadaļa:	UKT
Datums:	11/11/2025	Lapas Nr.:	UKT-3
Lapu skaits sadaļā:		Stadija:	BP