

Nr.p.k	Būves (ēkas) nosaukums	Ārģaisa apreķina temperatūra, °C	Siltuma patēriņš, kW		
			Apkure (siltās grīdas)	Karstais ūdens	Kopā
1	Viesu mājas jaunbūve "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads	-22.3	7.0	21.0	28.0

№	Caurule		Izolācija		Piezīmes
	Diametrs	Materiāls	Biezums, mm	Ražotājs	
1	d20-40	PEX-c/AL/PE	20	Armacell	H1 (griestos, sienā, siltummezglā, bēniņos)
2	d16-32	PEX-c/AL/PE	9	Armacell	H1 (grīdā)

	—	turpgaita (H1.1)
	—	atpakaļgaita (H1.2)
	—	siltumsūkņa saistvada turpgaita
	—	siltumsūkņa saistvada atgaita
	—	lodveida vārsts
d32x3	—	daudzslāņu cauruļvada diametrs, sienas biezums
LV-32	—	lodveida vārsts-nosacītais diametrs
STAD/F-20	—	balansejošais vārsts-nosacītais diametrs
0.12 L/s kv=2.39	—	plūsma (L/s); kv vērtība
Silto grīdu kolektors Nr.1	—	silto grīdu kolektora numurs
11 cilpas; 9kW; 24.4kPa	—	cilpu skaits; kolektora siltumjauda (kW); spiediena zudumi (kPa)
	—	elektriskais divieļu žāvētājs

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
AVK-A_01	Vispārīgie rādītāji.	B/M
AVK-A_02	Apkure. 1.stāva plāns.	M 1:100
AVK-A_03	Siltās grīdas. 1.stāva plāns.	M 1:100
AVK-A_04	Siltummezgla principiālā shēma.	B/M


M1.1.2
Qh:614 W
Solis:200 mm
L=58m

Silto grīdu kolektors Nr.1
7 cilpas; 4.4kW; 11.8kPa

— turpgaitas caurule
— atgaitas caurule
— cilpas numurs
— cilpas maksimāla siltumjaua (W)
— silto grīdu solis (mm)
— cilpas garums (m)
— silto grīdu kolektora numurs
— cilpu skaits; kolektora siltumjaua (kW); spiediena zudumi (kPa)
— silto grīdu kontūra zona
— silto grīdu padeves cauruļu zona
— kompensācijas šūve
— telpas termostats

	—	turpgaitas caurule
	---	atgaitas caurule
	—	lodveida krāns
	—	vienvirziena vārsts
	—	manometrs
	—	termometrs
	—	filtrs
	—	krāns ar izlaidi
	—	sūknis
	—	temperatūras devējs
	—	atgaisošanas ventils
	—	magnētiskais filtrs

Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem.

Projekta nosaukums:		Viesu mājas jaunbūve "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads	
Projekta izstrādātājs:		 SIA "ADS geometrical" reģ. Nr. 40003843263, būvk. Nr. 3759-R ANDREJS STARIS andrejsstaris@gmail.com	
Projekta daļas izstrādātājs:		 KOMFORTA STANDARTS SIA "Komforta standarts" reģ. Nr.44103036318 Būvk. Nr. 8078-R Tālr. +371 22083777, +371 29745218 e-pasts: edgars@standarts.net	
Būvproj.daļas vad. (BPDV)	J.BUTĀNS; sert. Nr. 3-01826	Datums:	02/02/2026
Izstrādāja:	A.KORŅILOVS	Datums:	02/02/2026
		Datums:	
		Datums:	
Objekta adrese:		"Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads	
Pasūtījuma Nr.:		225/26BP	
Būvniecības ierosinātājs:		Katrīna Jaunslaviete Kipure	
Ipašuma kadastra Nr.:		5694 001 0037	
Zemes kadastra apz.:		5694 001 0037	
Lapas nosaukums:		Vispārīgie rādītāji.	
Mērogs:	b/m	Sadaļa:	AVK-A
Datums:	02/02/2026	Lapas Nr.:	01
Lapu skaits sadaļā:	4	Stadija:	BP