




Projekta nosaukums:		Viesu mājas jaunbūve "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads	
Projekta izstrādātājs:		 SIA "ADS geometrical" reģ. Nr. 40003843263, būv. Nr. 3759-R ANDREJS STARIS andrejsstaris@gmail.com	
Projekta daļas izstrādātājs:		 SIA "Komforta standarts" reģ. Nr.44103036318 Būvk. Nr. 8078-R Tālr. +371 22083777, +371 29745218 e-pasts: edgars@standarts.net	
Būvprojekta daļas vad. (BPDV)	J.BUTĀNS; sert. Nr. 3-01826	Datums:	02/02/2026
Izstrādāja:	A.KORŅILOVS	Datums:	02/02/2026
		Datums:	
		Datums:	
Objekta adrese:		"Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads	
Pasūtījuma Nr.:		225/26BP	
Būvniecības ierosinātājs:		Katrīna Jaunslaviete Kipure	
Ipašuma kadastra Nr.:		5694 001 0037	
Zemes kadastra apz.:		5694 001 0037	
Lapas nosaukums:		Siltummezgla principiālā shēma.	
Mērogs:	b/m	Sadaļa:	AVK-A
Datums:	02/02/2026	Lapas Nr.:	04
Lapu skaits sadaļā:	4	Stadija:	BP

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos un ūdens izlaidei -zemākajos. Armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu izvietošana precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā. Projektā minēto firmu izstrādājumus var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.

Temperatūras sensorus pievienot pie siltumsūkņa vadības bloka.

Maksimālais siltumsūkņa saistvada garums vienā virzienā nedrīkst pārsniegt 10 metrus.