

DAĻAS LAPU SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
AVK-V_01	Ventilācija. Vispārīgie rādītāji.	B/M
AVK-V_02	Ventilācija. 1.stāva plāns.	M 1:100
AVK-V_03	Ventilācija. Jumta plāns.	M 1:100

IZOLĀCIJAS NORĀDĪJUMI VENTILĀCIJAI

Npk	Nosaukums	λ , W/m*K	Biezums	Izolācijas tips	Sistēmas
1	Gaisa ieņemšanas / izmešanas gaisa vadi telpās	0.036	32 mm	Pretkondensāta izolācija	PN-1
2	Gaisa pieplūdes / nosūces gaisa vadi bēniņos	0.036	60 mm	Minerālvates izolācija	PN-1

APZĪMĒJUMI (ventilācija):



- PN-1 — ventilācijas sistēma - n.p.k.
Domekt-R-350-V-L1-C8 — ventilācijas iekārta (marka)
PVA 200 1200 50 — trokšņu slāpētājs (marka-izmēri)
CDRc 125 — pieplūdes difuzors (marka-izmēri)
CDRc 125 — nosūces difuzors (marka-izmēri)
NOVA-D-1-500x100-UR2-SW — pārplūdes reste (marka-izmēri)
YGC-250 — gaisa ieņemšanas reste (marka-izmēri)
VHL 160 280 — gaisa izmešanas jumtiņš (marka-izmēri)
PTS/B-125 — droseļvārsts (marka-izmēri)
Ø125 — gaisa vada diametrs (mm)
 — droseļvārsts
 — trokšņu slāpētājs
 — pieplūdes gaisa vads
 — nosūces gaisa vads
 — ieņemšanas gaisa vads
 — izmešanas gaisa vads

PROJEKTĒŠANĀ IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:

- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
- LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
- LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
- LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

PIEZĪMES:

Projektā norādītās iekārtas un materiālus jāmontē atbilstoši ražotāju noteiktajām prasībām.
Būvuzņēmējam jānodrošina pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus,
kas ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem.

Projekta nosaukums:		Viesu mājas jaunbūve "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads	
Projekta izstrādātājs:		 SIA "ADS geometrical" reģ. Nr. 40003843263, būvk. Nr. 3759-R ANDREJS STARIS andrejsstaris@gmail.com	
Projekta daļas izstrādātājs:		 SIA "Komforta standarts" reģ. Nr.44103036318 Būvk. Nr. 8078-R Tālr. +371 22083777, +371 29745218 e-pasts: edgars@standarts.net	
Būvproj.daļas vad. (BPDV)	J.BUTĀNS; sert. Nr. 3-01826	Datums:	12/01/2026
Izstrādāja:	J.Butāns	Datums:	12/01/2026
Izstrādāja:		Datums:	
Izstrādāja:		Datums:	
Objekta adrese: "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads			
Pasūtītāja Nr.:		225/26BP	
Būvniecības ierosinātājs:		Katrīna Jaunsilvieta Kipure	
Ipašuma kadastra Nr.:		5694 001 0037	
Zemes kadastra apz.:		5694 001 0037	
Lapas nosaukums: Vispārīgie rādītāji.			
Mērogs:	B/M	Sadaļa:	AVK-V
Datums:	12/01/2026	Lapas Nr.:	AVK-V_01
Lapu skaits sadaļā:		Stadija:	BP