Tīkla spriegums ~400/230V.
Zemējuma sistēma TN-C-S.
Puzst.=58.5kW, Papr.=57.0kW, Iapr.=86.6A

Barošanas tīkls.		Pievienot US kopnēm ievērojot piederības robežu [US-M1] - AXPK-PE 4x120, L=~7m					Ievads no SSBES															
Sadales skapis. Nom. strāva, A.							160A	Sadalne SSES, ind. izg. ar 30% rezerves vietām														
El. vada marka un šķērsgriezums. Caurules diam. Tīkla iecirkņa garums, m.		Sadalne SSBES, ind. izg., ar 30% rezerves vietām 1 NSX160 M5.2E 125A (ar Wh funkciju)					1 NSX160 TM125D 100A AMCMK 4x95/29 PEØ75 13/11	2 C16A NYY-J 3x2.5 PEØ20 13/11	3 C16A ΔI=30mA NYM-J 3x2.5 PEØ20 12/4	4 C16A ΔI=30mA NYM-J 3x2.5 PEØ20 14/4												
Ieslēgšanas aparāta tips un nom. strāva, A.																						
El. vada marka un šķērsgriezums. Caurules diam. Tīkla iecirkņa garums, m.		AMCMK 4x95/29 PEØ75 38/30 160A																				
Elektropatērētājs.																						
Nr. pēc plāna.		SSES					SS	SS	ACS2	PGU												
Tips.																						
Nominālā slodze, kW.		57.0					56.1	0.78	0.64	1.0												
Strāva In., A/I ies., A.		86.6					85.2	4.5	3.7	5.8												
Nosaukums.		Tehniskā stāva siltumsūkņa elektro-sadalne.					Jumta siltum-sūknis.	Jumta siltum-sūkņa pumpis.	Tehniskā stāva apkures cirkulācijas sūknis.	Tehniskā stāva pumpis glikola uzpildei.												

Ģenerālprojektētājs:

SIA "3DAD"
Zvejnieku iela 14A-2,
kurzemes rajons,
Rīga, LV-1048
Reģ. Nr. 40203213923
Būvkomers. reģ. Nr. 15380
t.: +371 28344375
e.: 3d-ad@3dadstudio.com

Būvniecības ierosinātājs:
Biedrība "Latvijas Teātra darbinieku savienība"

Būvobjekta nosaukums (Būvniecības lieta):
Esošās ēkas atjaunošana ar energoefektivitātes paaugstināšanu, Satekles ielā 2c, Rīgā

Būvobjekta adrese:
Satekles iela 2C, Rīga, LV-1050

EL daļas vadītājs
Valentīns Ščedrovs
3-01416

Izstrādāja:
Valentīns Ščedrovs

Rasējuma nosaukums
SSBES, SSES. BAROŠANAS UN SADALOŠĀ TĪKLA ELEKTRISKĀ PRINCIPIĀLĀ SHĒMA.

Datums: 04.03.2026

Arh. Nr: 3DAD_250_RS2c
Stadija: PR
Daļa: EL
Mērogs: B/M

Lapa Nr: EL-2.1