




Ailu pārsedzes cokolstāva shēma




Ailu pārsedzes 1.stāva shēma




Ailu pārsedzes 2.stāva shēma




Ailu pārsedzes 3.stāva shēma




Ailu pārsedzes 4.stāva shēma




Ailu pārsedzes 5.stāva shēma




Ailu pārsedzes 6.stāva shēma



Pieņemtie apzīmējumi :



- Izkaļama aila



PR-1 - ailas pārsedzes marka  
▽ 9.965 - pārsedzes augstums no tīrās grīdas līmeņa

AILU PĀRSEDŽU SARAKSTS

Marka	Šķērsgriezuma skice	Skaits	Piezīmes
PR - 1		1 gab.	

PAMATBŪVMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
	LVS EN 10034:2000	C UPE 140, S235	355.0 kg	
	LVS EN 10029:2011	-8x40, S235	40.0 kg	

Piezīmes:

1. Ailu pārsedžu PR-1 izbūve:

- projekta atzīmes līmenī ķieģeļu sienā izveido gropi, kuras dziļums un augstums atkarīgs no tērauda "U" profila izmēriem;
- pārsedzes "U" profilu uzstādīt gropē uz svaigi uzmetas cementa javas M10;
- no sienas otras puses jāizkaļ grope un jāuzstāda otrs "U" profils, kurš tāpat jānoķīlē;
- projektā norādītajās vietās "U" profilos un ķieģeļu sienā izurbt urbumus Ø19mm. Ailām bez augšējās pieduras abus "U" profilus savstarpēji savilkt ar skrūvēm. Profilus savstarpēji savienot ar tērauda loksnēm no apakšas;
- Uzstādīto "U" profilus stingri noķīlē (starp pārsedzi un esošo ķieģeļu mūri) ar metāla ķīļiem, kuru solis ir 0.5m;
- aizpilda šuves starp "U" profilu un ķieģeļu mūri ar stingru cementa javu, ļoti rūpīgi aizpildot pārsedzes atbalsta daļu;
- javai sasniedzot 50% no projektētās stiprības, izkaļ ailu pārsedzētos izmēros.

Pasūtītājs:			
SIA "Možums-1"			
Objekts: Esošā lifta demontāžas un jauna lifta uzstādīšanas projekts Bruņinieku ielā 8, Rīgā			
Daļas projektētājs: SIA "G.Kameņeckā būvkonstruktoru birojs" Reģ Nr. 40003786134 Būvkomersanta reģ. Nr. 2725-R			
Rasējuma nosaukums: AILU PĀRSEDŽU SHĒMAS.			
	BPDV	Grigorijs Kameņeckis	
	IZSTRĀDĀJA	Natalja Kirillova	
Projekta stadija:	BP	Datums:	08.04.2026
Projekta daļa:	BK	Mērogs:	1:100
Rasējuma Nr.	BK-2	Pasūtījuma/Arhīva Nr.	MMXXVI-02
Lapu sk.		Fails:	
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs", BK reģ.nr.4019-R			
Rīga, K. Valdemāra iela 22-2, tel. 67284853			