



APZĪMĒJUMI			
	T1- radiatoru siltumapgādes tīkls		
	T2- radiatoru siltumapgādes tīkls		
	NV- noslēgvārsts		
	BV- balansēšanas vārsts		
	Termostatiskais vārsts ar galvu		
	Tērauda radiatora ar termoregulatoru ar atgaitas vārstu un alokatoru		
	d- 15 Caurules diametrs		
	IV -izlaide DN 15		

Tērauda caurule KanTerm- STEEL cauruļu materiālu apzīmējumi			
Apzīmējums projekta DN	OD	Dicks	caurules sienas biezums
Fe 12	15	12,6	1,2
Fe 15	18	15,6	1,2
Fe 20	22	19,0	1,5
Fe 25	28	25,0	1,5
Fe 32	35	32,0	1,5
Fe 40	42	39,0	1,5

- PIEZĪMES
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros , visus izmērus precizēt uz vietas.
 - Apkures sistēmas kritums 0,002, atpakaļgaitas cauruļvadiem jābūt siltumapgādes pilsēmas virzienā, bet turgaitas cauruļvadiem pretēji siltumapgādes pilsēmai- virzienā uz siltummezglu.
 - Pirms sistēmas izolēšanas veikt hidrolikko pārbaudi.
 - Sistēmas zemkopas punktos uzstādīt izlaides ventīļus.
 - Vieta kur cauruļvadi šķērso starpdarbu pilsētām un apdzīvotām vietām jābūt aizsargātiem ar apšūtiem un jābūt aizsargātiem ar apšūtiem.
 - Visas izmantojamās materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotiem norādījumiem.
 - Cauruļvadu un radiatoru ievietošanas doto orientāciju. Cauruļvadu montāžas augstuma precizēt darba gaitā.

B			
A			
KODS	IZMAINAS	IZMAINAS VEICA	DATUMS
CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APBECĪNĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTS:			
Cērkazi-G Profesionālitate un kvalitāte Reg. Nr. 43603063747, Ropaža iela 14A-52, Rīga, LV-1039 A/S Svedbanka, Konts: LV8681ABA0551038093376			
INĒNERA VARDNABVS:	AS "OLAINES ĒDENS UN SILTUMS", Reg. Nr. 500012001, Kaldas iela 27, Olaine, LV-2114	PASĒRUMA NR.:	3.18.7-EG-3-1
INĒNERA VARDNABVS:	ENERGOEFĒKĪVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAJĀI EKAI ZEMGALES IELA 35, OLAINES, OLAINES NOV.	FILEA NOS.	analogs ražošanas Nr.
INĒNERA ADRES:	ZEMGALES IELA 35, OLAINES, OLAINES NOV. KADAŠTRA NR. 8009 002 0637 001	ADRESA NR.	-
RASEJUMA NOSAUKUMS:	APKURES SHĒMA	DATUMS:	BIS
		MĒRGA:	1:100
DALĀS VAD:	1. RANČĀNS	BIS	DALA RAK NR.
IZSTRĀDĀJA:	1. GROMOVA	BIS	AVK-A-8