





IEKŠĒJO SIENU SPECIFIKĀCIJA							
n.p.k.	marka	shēma	sastāvs	biezums	tilpums	apjoms	apdares apjoms
1	si1.1		telpas atdaloša ģipškartona sienu sistēmas starpsiena (nodarbību telpas, gaitenis), (skatīt kopā ar piezīmēm un stāva plāna telpu specifikāciju /apdari)	150mm			flīzēta virsma 5,1m ²
			+paredzēt papildus pastiprinātos Knauf UA profilus 125x40x2mm ar profilā nostiprinātu koka brusu 120x40mm, izvietojams h=900mm (profila vidus)virs tīrās grīdas, profili nepieciešami ,lai nostiprinātu atbalsta rokturus gaitenī - izvietojumu skat stāva plānā			14 t.m	krāsota virsma 366m ²
			apdare* (skatīt kopā ar piezīmēm un stāva plāna telpu specifikāciju /apdari) špaktelētas, slīpētas, krāsotas un flīzētas sienas +krāsa-Caparol Indeko-plus krāsa (mitrās berzes klase-1.klase, matēta, tvaiku caurlaidīga Sd<0,1m)tonēta (precizēt interjera risin)				
			skapas gaisā izol. indekss Rw(dB) 56	12,5x2=25mm		185m2	
			ugunsizturība E130	100mm	19m ³		
2	si1.2		telpas atdaloša ģipškartona sienu sistēmas starpsiena (sanitārtehniskā t., tehniskā t.), (skatīt kopā ar piezīmēm un stāva plāna telpu specifikāciju /apdari) +no vienas puses siena ar mitrumizturīgu ģipškartona plākšņu apšuvumu	150mm			flīzēta virsma 9,2m ² krāsota virsma 64,8m ²
			+paredzēt papildus Knauf Universaltraverse (saplākšņa plāksne 23mm) lietošanu lai nostiprinātu sanitārtehniskā t. izvietoto bērnu pārtinamo galdu un kušeti			1.gab	
			apdare* (skatīt kopā ar piezīmēm un stāva plāna telpu specifikāciju /apdari) špaktelētas, slīpētas, krāsotas un flīzētas sienas +krāsa-Caparol Indeko-plus krāsa (mitrās berzes klase-1.klase, matēta, tvaiku caurlaidīga Sd<0,1m)tonēta (skat interjera risin)				
			skapas gaisā izol. indekss Rw(dB) 56	12,5x2=25mm		37m2	
			ugunsizturība E130	100mm	4m ³		
3	si1.3		telpas atdaloša ģipškartona sienu sistēmas starpsiena (sanitārtehniskā t., tehniskā t.), (skatīt kopā ar piezīmēm un stāva plāna telpu specifikāciju /apdari) +no abām pusēm siena ar mitrumizturīgu ģipškartona plākšņu apšuvumu	150mm			flīzēta virsma 15m ² krāsota virsma 33m ²
			+paredzēt papildus Knauf Universaltraverse (saplākšņa plāksne 23mm) lietošanu lai nostiprinātu sanitārtehniskā t. izvietotās 2 izlietnes, dušas aprīkojumu - ūdens maisītājs, dušas pievadu, dušas rokturus, rokturus pie sienas un kušeti			4.gab	
			apdare* (skatīt kopā ar piezīmēm un stāva plāna telpu specifikāciju /apdari) špaktelētas, slīpētas, krāsotas un flīzētas sienas +krāsa-Caparol Indeko-plus krāsa (mitrās berzes klase-1.klase, matēta, tvaiku caurlaidīga Sd<0,1m)tonēta (skat interjera risin)				
			skapas gaisā izol. indekss Rw(dB) 56	12,5x2=25mm		24m2	
			ugunsizturība E130	100mm	2,5m ³		
4	si2.1		telpas atdaloša ģipškartona sienu sistēmas starpsiena (sanitārtehniskā t., tehniskā t.), (skatīt kopā ar piezīmēm un stāva plāna telpu specifikāciju /apdari) +no abām pusēm siena ar mitrumizturīgu ģipškartona plākšņu apšuvumu	175mm			flīzēta virsma 7m ² krāsota virsma 16m ²
			+paredzēt papildus Knauf Universaltraverse (saplākšņa plāksne 23mm) lietošanu lai nostiprinātu sanitārtehniskā t. izvietotās 2 izlietnes, dušas aprīkojumu - ūdens maisītājs, dušas pievadu, dušas rokturus, rokturus pie sienas un kušeti			3.gab	
			+paredzēt papildus pastiprinātos Knauf UA profilus 125x40x2mm ar profilā nostiprinātu koka brusu 120x40mm, izvietojams h=900mm (profila vidus)virs tīrās grīdas, profili nepieciešami ,lai nostiprinātu atbalsta rokturus gaitenī - izvietojumu skat stāva plānā			3,5 t.m	
			apdare* (skatīt kopā ar piezīmēm un stāva plāna telpu specifikāciju /apdari) špaktelētas, slīpētas, krāsotas un flīzētas sienas +krāsa-Caparol Indeko-plus krāsa (mitrās berzes klase-1.klase, matēta, tvaiku caurlaidīga Sd<0,1m)tonēta (skat interjera risin)				
			skapas gaisā izol. indekss Rw(dB) 57	12,5x2=25mm		11m2	
			ugunsizturība E130	125mm	1,5m ³		
				12,5x2=25mm		11m2	

PIEZĪMES
TEHNOLOĢIJA UN KVALITĀTE- VISPĀRĪGI
+sienu izbūve veicama atbilstoši sienu sistēmas ražotāja norādēm par tehnoloģijas un kvalitātes rādītāju ievērošanu
+materiāli norādīti indikatīvi, pieļaujams tos aizvietot ar līdzvērtīgiem, cita ražotāja materiāliem
+koka konstrukciju savienojumi ar mūra,betona ,metāla virsmām nodalāmi ar hidroizolācijas starpslāni (bitumena plāksnes, polipropilēna izolācijas materiāls)
+ģipškartona sienu sistēmu sienās visas durvju aillas pastiprināt ar UA profiliem
+ģipškartona sienu sistēmu sienās aprīkojuma vietās (izlietnes, podi, atbalsta rokturi, virtuves skapīši, monitori, televizors, iekārtas, tehniskās iekārtas) paredzēt atbilstošas sienu traverses un pastiprinātos profilus atbilstoši sienu ražotāja specifikācijām

IEKŠĒJĀ APDARE**
+virsmas kvalitātes pakāpe pēc Knauf kvalitātes novērtēšanas sistēmas = Q2 krāsotām virsmām, Q2-flīzēšanai paredzētajām virsmām
+apdare sausām telpām -krāsota viegli tīrāma virsma
+sienu daļām paredzēt sienu špaktelēšanu, slīpēšanu un gruntēšanu
+apdare sanitārtehn. telpām flīzētas virsma 2,2m augstumā no grīdas, pārējā daļa mitrumizturīgs krāsojums
+flīzētām sienām paredzēt špaktelēšanu slīpēšanu un gruntēšanu ar materiāliem kas paredzētas mitrām telpām
+sanitārtehn.t., tehniskajās telpās paredzēt mitrumizturīgus materiālus, hidroizolējošu būvmateriālu pielietošanu, sienu un grīdu sadurvietu papildus apstrādi ar hidroizolācijas materiālu
+sienās paredzēt revīzijas lūku izbūvi atbilstoši sienas ugunsizt.klasei , lūku izvietojumu precizēt būvprojekta inženierkomunikāciju daļu risinājumos
+inž.komun.šķērsošanas vietas sienās noblīvējamas ar atbilstošu sienas uguns izt.klases hermētiķi
+apdares materiālu krāsas, izmērus, faktūras precizēt interjera risinājumā un saskaņot ar pasūtītāju

BŪVP.VADĪTĀJS		Indulis Kalns
Izstrādāja		Author
Izstrādāja		Checker
Objekts		Pasūt.Nr. 41/2025
Dienas aprūpes centra "Aizvējā" izveide, ēkas kad.apz.17000120313001 pārbūve		
Adrese Tāšu iela 28, Liepāja		
Pasūtītājs Biedrība "Aizvējā" reģ.Nr.40008329492		
Iekšējo sienu specifikācija, sienu marka si1.1, 1.2, 1.3, si2.1		
Mērogs 1 : 100@A2	Datums 03.2026	Stadija BP
		Lapa AR-11.1

