




ĀRĒJO SIENU SPECIFIKĀCIJA

| n.p.k. | marka | shēma | sastāvs | biezums | tilpums | apdares apjoms |
|--------|-------|---|---|---------|---------|--|
| 1 | sa2.1 |  | āRSIENA -SILTINĀTA koka siju/statņu konstrukcija. +ārējā apdare -šķiedrcementa plāksnītes Cedral Dimanta klājums +iekšējā apdare- OSB3 plāksnes (sienas daļa aiz dekoratīvās apdares, dekoratīvo apdari skatīt sienas marka si-D1) | | | |
| | | | āRĒJā APDARE* (skatīt kopā ar piezīmēm un fasādes risinājumu) | | | 43m² |
| | | | 1.apdare- šķiedrcementa plāksnītes Cedral Dimanta klājums 400x400x8mm (krāsa -grafīta) | 8mm | | dekoratīvo joslu skat ārsienu specif. Det-1 |
| | | | NB!sadurvietā ar fasādes koka apdari paredzēt ēkai pa visu perimetru 300x300mm komplektējošās plāksnes dekoratīvu joslas izbūvi | | | |
| | | | 2.koka lātas 45x73mm s=215mm, apdares materiāla nostiprināšanai | 45mm | | |
| 2 | sa2.2 |  | āRSIENA - NESILTINĀTA siju/statņu konstrukcija. +ārējā apdare -šķiedrcementa plāksnītes Cedral Dimanta klājums +iekšējā apdare- OSB3 plāksnes (sienas daļa aiz dekoratīvās apdares, dekoratīvo apdari skatīt sienas marka si-D1) | | | |
| | | | āRĒJā APDARE* (skatīt kopā ar piezīmēm un fasādes risinājumu) | | | 21m² |
| | | | 1.apdare- šķiedrcementa plāksnītes Cedral Dimanta klājums 400x400x8mm (krāsa -grafīta) | 8mm | | dekoratīvo joslu skat ārsienu specif. Det-1 |
| | | | NB!sadurvietā ar fasādes koka apdari paredzēt ēkai pa visu perimetru 300x300mm komplektējošās plāksnes dekoratīvu joslas izbūvi | | | |
| | | | 2.koka lātas 45x73mm s=215mm, apdares materiāla nostiprināšanai | 45mm | | |
| 3 | sa2.3 |  | āRSIENA -SILTINĀTA koka siju/statņu konstrukcija starp koka kopnēm +ārējā apdare -šķiedrcementa plāksnītes Cedral Dimanta klājums +iekšējā apdare- OSB3 plāksnes (sienas daļa aiz dekoratīvās apdares, dekoratīvo apdari skatīt sienas marka si-D1) | | | |
| | | | āRĒJā APDARE* (skatīt kopā ar piezīmēm un fasādes risinājumu) | | | 73m² |
| | | | 1.apdare- šķiedrcementa plāksnītes Cedral Dimanta klājums 400x400x8mm (krāsa -grafīta) | 8mm | | dekoratīvo joslu skat ārsienu specif. Det-1 |
| | | | NB!sadurvietā ar fasādes koka apdari paredzēt ēkai pa visu perimetru 300x300mm komplektējošās plāksnes dekoratīvu joslas izbūvi | | | |
| | | | 2.koka lātas 45x73mm s=215mm, apdares materiāla nostiprināšanai | 45mm | | |
| | | | 3.koka lātas 25x100mm s=600, apdares ventilācijai | 25mm | | |
| | | | 4.vēja izolācijas membrāna Rothoblaas Traspir 110 | | | |
| | | | 5.koka karkass 73x45mm s=600mm ar siltumizolāciju Paroc Ultra =75mm | 73mm | 5,5m³ | |
| | | | 6.koka karkass 73x45mm s=600mm ar siltumizolāciju Paroc Ultra =75mm | 73mm | 5,5m³ | |
| | | | SIENAS KONSTRUKCIJA / KOKA SIJU -STATŅU 195x45mm konstr. virs dz.betona joslas +siltumizolācija Paroc Ultra =200mm | 195mm | 14,8m³ | |
| | | | IEKŠĒJā APDARE** (skatīt kopā ar piezīmēm) | | | 73m² |
| | | | 1.tvaika izolācijas membrāna Paroc XMV 020 bas ar līmētām šuvēm(līm lenta Paroc XST 013) | | | |
| | | | 2.apdare - OSB3 plāksnes | 12mm | | |
| | | | (apdares siena pret telpām - skat sienas marka si-D1) | | | |
| | | | | | | |

PIEZĪMES
TEHNOĻĢIJA UN KVALITĀTE- VISPĀRĪGI
+sienu izbūve veicama atbilstoši sienu sistēmas ražotāja norādēm par tehnoloģijas un kvalitātes rādītāju ievērošanu
+vides trokšņa līmenis Ldiena pieņemts ar maks.robežu 70-74(dBA) atbilstoši LBN 016-15 4.pielikumam minimālais skaņas gaisā izol.indekss sienai nepieciešams 35-39dB
+materiāli norādīti indikatīvi, pieļaujams tos aizvietot ar līdzvērtīgiem, cita ražotāja materiāliem
+koka konstrukciju savienojumi ar mūra,betona ,metāla virsmām nodalāmi ar hidroizolācijas starpstāni (bitumena plāksnes, polipropilēna izolācijas materiāls)

ĀRĒJĀ APDARE*
+ārējās apdares nostiprināšanai paredzēt ražotāja ieteiktos dībeļus un enkurskrūves mūrī atbilstoši ražotāja veiktajam /deklarētajam izraušanas testam
+ārējās apdares iestrādei paredzēt ražotāja sistēmas piederumu, montāžas profilu izmantošanu kas nepieciešama tehnoloģiskai, kvalitatīvai sistēmas izbūvei : cokola, stūra, pieslēgumu, ailu, logu un durvju pieslēgumu profili, logu un durvju ailu pastiprinošo armējumu lietošana

IEKŠĒJĀ APDARE**
+virsmas kvalitātes pakāpe pēc Knauf kvalitātes novērtēšanas sistēmas = Q2 krāsotām virsmām, Q2=flīzēšanai paredzētajām virsmām
+apdare sausām telpām -krāsota viegli tīrāma virsma
+sienu daļām paredzēt sienu špaktelēšanu, slīpēšanu un gruntēšanu
+apdare sanitārtehn. telpām flīzētas virsma 2,2m augstumā no grīdas, pārējā daļa mitrumizturīgs krāsojums
+flīzētām sienām paredzēt špaktelēšanu slīpēšanu un gruntēšanu ar materiāliem kas paredzētas mitrām telpām
+sanitārtehn.t., tehniskajās telpās paredzēt mitrumizturīgus materiālus, hidroizolējošu būvmateriālu pielietošanu, sienu un grīdu sadurvietu papildus apstrādi ar hidroizolācijas materiālu
+sienās paredzēt revīzijas lūku izbūvi atbilstoši sienas ugunsizt.klasei , lūku izvietojumu precizēt būvprojekta inženierkomunikāciju daļu risinājumos
+inž.komun.šķērsošanas vietas sienās noblīvējamas ar atbilstošu sienas uguns izt.klases hermētīki
+apdares materiālu krāsas, izmērus, faktūras precizēt interjera risinājumā un saskaņot ar pasūtītāju

| | |
|---------------|---------------|
| BŪVP.VADĪTĀJS | Indulis Kalns |
| Izstrādāja | Author |
| Izstrādāja | Checker |

| | | |
|---------|-----------|---------|
| Objekts | Pasūt.Nr. | 41/2025 |
|---------|-----------|---------|

Dienas aprūpes centra "Aizvējā" izveide, ēkas kad.apz.17000120313001 pārbūve

| | |
|--------|-----------------------|
| Adrese | Tāšu iela 28, Liepāja |
|--------|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Pasūtītājs | Biedrība "Aizvējā" reģ.Nr.40008329492 |
|------------|---------------------------------------|

Ārsienu specifikācija sienu marka sa-2.1,2.2,2.3

| | | | | |
|------------|---------|---------|------|--------|
| Mērogs | Datums | Stadija | Lapa | AR-9.2 |
| 1 : 100@A2 | 03.2026 | BP | | |

