

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Par iepirkumu "Dienas aprūpes centra "Aizvējā" izveide Tāšu ielā 28, Liepājā"

Nr. 3.3.5.1/1/25/A/012

1. Lūdzu precizēt koka kopņu KO-1; KO-2; KO-3 augstuma izmērus. Rasējumā BK1-102 norādītie augstumi nesakrīt ar rasējumā BK1-201 norādītajiem augstumiem.

Atbilde:

Koka kopņu KO-1, KO-2 un KO-3 augstumu un ģeometriju lūdzam pieņemt atbilstoši pēc ēkas kopējiem griezumiem.

2. Lūdzu skaidrot kāpēc koka kopņu apakšējai joslai slodžu aprēķinā ir pielietota slodze – $DL=1.0\text{Kn/m}$, kopņu izgatavotājs norāda uz to, ka šāda slodze ir lielāka par normatīvo slodzi un līdz ar to konstrukcija tiek sadārdzināta.

Atbilde:

Kopnes KO-1 un KO-2 tiek no apakšas apšūtas un siltinātas (telpu griestu konstrukcijas).

3. Lūdzu precizēt vai koka kopņu konstrukcijām nav jāparedz ugunsdrošā apstrāde? Ja nepieciešama ugunsdrošā apstrāde, lūdzu norādīt konstrukciju ugunsizturības pakāpi un iekļaut konstrukciju ugunsdrošo apstrādi darbu apjomu lokālajās tāmēs.

Atbilde:

Koka kopņu ugunsdrošā apstrāde ir paredzēta. Tā ir iekļauta lokālajā tāmē Nr. 3 **"Sienu, jumta, grīdas, starpsienu, pārsegumu konstrukcijas"**, 10. pozīcijā.

Biedrība "Aizvējā"

valdes locekle

Dita Sikuriņeca