

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 07.07.2026

Par iepirkumu “Dienas aprūpes centra “Aizvējā” izveide Tāšu ielā 28, Liepājā”

Nr. 3.3.5.1/1/25/A/012

1. Būvprojektā paredzēts aiļu aizpildījums ar PVC profilu logu un durvju konstrukcijām. Ražotājs norāda: “ *jārēķinās, ka baltiem PVC logiem maksimālais vienas konstrukcijas izmērs nedrīkst pārsniegt **3000 x 3000 mm** (kopējais laukums līdz 9m²), savukārt krāsainiem (laminētiem) logu profiliem ierobežojumi ir stingrāki – aptuveni **2500 x 2500 mm** termiskās paplašināšanās dēļ. Protams ar statiskajiem profiliem to visu ir iespējams izgatavot, jārēķinās vienīgi ar to ka pie profila augstuma 2500mm nepieciešams būvprojektā paredzētās konstrukcijas papildus sadalīt un būs nepieciešams dubults rāmja savienojums (jārēķinās ar profila dubult sabiezinājumiem). Pēc būvprojekta prasībām durvīm ir nepieciešams iestrādāt specifisku furnitūru, ko nepieciešams iestrādāt PVC durvju konstrukcijās, šādas furnitūras iestrādi PVC durvīm nevar piedāvāt”.*

Lūdzu precizēt vai PVC profilu konstrukciju izmantošana saskaņā ar būvprojekta risinājumiem paliek nemainīga, ņemot vērā ražotāja skaidrojumus.

Atbilde:

PVC profilu logu un durvju konstrukciju izmantošana paliek nemainīga.

Pretendentiem piedāvājums jāsagatavo, paredzot PVC profilu logu un durvju konstrukcijas atbilstoši būvprojekta risinājumiem, vienlaikus ņemot vērā izvēlētajā PVC konstrukciju ražotāja tehniskās prasības un ierobežojumus. Pieļaujami profila dubultsabinājumi

Biedrība “Aizvējā”

valdes locekle

Dita Sikuriņeca