

Ledusskapji un aukstuma kameras

(Refrigeration Cabinets & Cold Rooms)

NOLIKUMS

Iepirkuma grupas kods: Ledusskapji un aukstuma kameras

Iepirkums sastāv no 7 (septiņām) iepirkuma lotēm.

Rīga, 2026. gads

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pasūtītājs:

Nosaukums: SIA KHANCAVIAR

Nodokļu maksātāja Nr.: 40103689704

Juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Zivju ferma Lejassietiņi"

Faktiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Zivju ferma Lejassietiņi"

Kontaktpersona: Sergejs Krivoručko.

Tālrunis: 29426666

E-pasts: trade@khancaviar.eu un/vai sd@khancaviar.eu

Procedūras veids: Atklāts KONKURSS, kas tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

Tiesības un pienākumi: Kā definēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 104 un šajos KONKURSA NOLIKUMOS.

PIEDĀVĀJUMA PRIEKŠMETS UN IEPIRKUMA LOTES

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu grupa "Ledusskapji un aukstuma kameras", kas sastāv no 7 (septiņām) iepirkuma lotēm. Katra lote ir atsevišķa iekārta; visu lošu tehniskās prasības ir noteiktas 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija). Iekārtām jābūt CE marķējumam un jāatbilst ES drošības un normatīvajām prasībām. Visa dokumentācija (atbilstības deklarācija, iekārtas pase, lietotāja rokasgrāmatas u.tml.) jāiesniedz piegādes brīdī.

Iepirkuma lotes:

Iepirkuma lote Nr. 1 - Ledusskapju iegāde atdzesētas zivju produkcijas un ikru uzglabāšanai

Iepirkuma lote Nr. 2 - Pārtikas bioloģisko atkritumu atdzesēšanas kameru iegāde

Iepirkuma lote Nr. 3 - Vertikālu ledusskapju ar vienām durvīm (GN 2/1) iegāde

Iepirkuma lote Nr. 4 - Vertikāla ledusskapja ar divām durvīm (GN 2/1) iegāde

Iepirkuma lote Nr. 5 - Rūpnieciskās dzesēšanas / uzglabāšanas kameras ar aukstuma agregātu iegāde

Iepirkuma lote Nr. 6 - Vertikālā divdurvju ledusskapja iegāde kūpinātas zivju produkcijas uzglabāšanai

Iepirkuma lote Nr. 7 - Rūpniecisko ledusskapju ar iebraucamiem ratiņiem (roll-in) iegāde

Dalība iepirkuma lotēs.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Pretendentam rakstiski jānorāda, vai viņš piedalās konkrētajā iepirkuma lotē. Katras lotes parametru sākumā ir dalības apliecinājums, kuru pretendents atzīmē ar "X": "Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē" vai "Nepiedalos šajā iepirkuma lotē".

Ja apliecinājumā nav atzīmes "X", taču visiem attiecīgās lotes parametriem pretī ir norādīta informācija un tās avots (pievienojot attiecīgo pamatojošo dokumentu), uzskatāms, ka pretendents

šajā lotē piedalās.

Piedāvājumu vērtēšana pa lotēm.

Katras lotes ietvaros piedāvājumus vērtē pēc diviem kritērijiem:

- atbilstība tehniskajām prasībām
- un zemākā cena.

Ja par kādu loti netiek saņemti vismaz 2 (divi) atbilstoši piedāvājumi no tirgus dalībniekiem, šī lote tiek izslēgta no iepirkuma vērtēšanas; vērtē tikai tās lotes, par kurām saņemti vismaz 2 atbilstoši piedāvājumi.

Ja neviena lote nesaņem vismaz 2 atbilstošus piedāvājumus, iepirkums netiek vērtēts kopumā.

Piegādes termiņi:

Piegādes termiņš: **6 (sešu) mēnešu laikā no pirkšanas / piegādes līguma parakstīšanas starp pusēm, bet ne vēlāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim.**

Piegādes un uzstādīšanas vieta: Granīta iela 10, Rīga, LV-1057.

Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz līguma parakstīšanai un projekta apstiprināšanai fonda administrējošajā iestādē.

Piešķiršanas kritērijs: katrā lotē - atbilstība tehniskajām prasībām un zemākā cena (bez PVN).

Avansa maksājums: līdz 30% no līguma vērtības.

Minimālais garantijas periods: 24 mēneši pēc nodošanas ekspluatācijā.

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

Visa saziņa saistībā ar šo iepirkumu ir organizēta tikai, sūtot informāciju uz e-pastu. Jautājumus rakstiski var iesniegt ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms iepirkuma beigām, atbildes tiek nosūtītas rakstiski 2 (divu) darba dienu laikā.

Ja iepirkumā tiek veikti grozījumi vai izmaiņas, jāaizpilda pēdējā aktuālā iepirkuma dokumentācija, kas pieejama <https://info.iub.gov.lv/>.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski saskaņā ar termiņiem, kas norādīti attiecīgajam iepirkuma konkursam <https://info.iub.gov.lv/>, uz e-pastu: trade@khancaviar.eu un/vai sd@khancaviar.eu, un **jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu**. Novēloti piedāvājumi netiks pieņemti. Piegādātājiem piedāvājums ir slēgts.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS PRASĪBAS

Piedāvājumiem jābūt datorrakstā latviešu valodā, un tos jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu no paraksta tiesīgās personas vai pilnvarotās personas puses.

Izmantojiet Pasūtītāja veidlapas:

1. pielikums - Informācija par dalībnieku,
2. pielikums - Tehniskā specifikācija,
3. pielikums - Finanšu piedāvājums,
4. pielikums - Deklarācijas un garantijas,
5. pielikums - Patstāvīgi izstrādāta piedāvājuma apstiprinājums,
6. dokuments (DALĪBNIEKA sagatavots dokuments) - **OBLIGĀTI jāpievieno piedāvātās iekārtas buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai ekvivalenta dokuments, kas pamato 2.pielikumā norādītās DALĪBNIEKA atbildes.**

Visiem pieprasītajiem dokumentiem jābūt pievienotiem un bez vīrusiem.

Komercnoslēpumiem (ja tādi ir) jābūt skaidri norādītiem.

PRASĪBAS DALĪBNIEKIEM

DALĪBNIEKAM jābūt reģistrētam Latvijas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā ārvalstu reģistrā. Personu grupām jāiesniedz kopīga vienošanās, kurā norādīta atbildība un darba sadalījums. Apakšuzņēmējiem jābūt uzskaitītiem kopā ar viņu dalības apstiprinājumu.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1. Pieteikums (1. pielikums).
2. Tehniskais piedāvājums par katru loti, kurā pretendents piedalās (2. pielikums).
3. Finanšu piedāvājums par katru loti, kurā pretendents piedalās (3. pielikums).
4. Deklarācijas un garantijas (4. pielikums).

5. Neatkarīgi izstrādāta piedāvājuma apliecinājums (5. pielikums).

6. Par katru loti - DALĪBNIEKA piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents) ar atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā atrodama piedāvājumā norādītā informācija, marķējot tās ar tādu pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram.

7. Ja piemērojams: DALĪBNIEKA grupas līgums, apakšuzņēmēju saraksts, pilnvarojuma dokumenti.

Piedāvājuma pamatošana un tehniskā dokumentācija.

Katrai lotei, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, obligāti jāpievieno piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents).

Šajos dokumentos jābūt atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā ir atrodama piedāvājumā norādītā informācija; katra atzīme jāmarķē ar to pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram tehniskajā specifikācijā. Ja lotei ir vairāki parametri, pilnīgi visiem jābūt norādei, kur šī informācija ir lasāma un redzama.

Ja buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai līdzvērtīgs dokuments nav pievienots, piedāvājums attiecīgajā lotē netiek vērtēts.

Atbildes, kas 1:1 pārkopē parametra prasību, netiek vērtētas. Netiek vērtētas arī atbildes tikai ar vārdiem "Jā", "atbilst", "apliecinām" bez detalizētas informācijas un atsauces uz nosauktajiem pamatojošajiem dokumentiem, jo vērtēšanas komisijai nav iespējams gūt pārliecību par informācijas atbilstību un patiesumu.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

Vērtēšana trīs posmos:

1. Dokumentu pārbaude, atbilstības un kvalifikācijas iegūšana.
2. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšana.
3. Finansiālais novērtējums - zemākā cena (bez PVN), kas atbilst visām konkursa prasībām. Ja zemākā cena ir mazāka par 10% no vidējās cenas salīdzinājumā ar citiem konkursa piedāvājumiem, Pasūtītājs var pieprasīt detalizētus skaidrojumus (detalizētus cenu aprēķinus par darbu, materiāliem, transportu, pakalpojumiem un garantijām, rasējumus un citu tehnisko risinājumu datu lapas).

Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāda cena, priekšroka tiek dota tam, kuram ir labāki, jaudīgāki, kvalitatīvāki tehniskie parametri, salīdzinot ar parametru rāmi 2.pielikumā (PASŪTĪTĀJA lēmums).

IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI

Dalībnieks tiks izslēgts, ja:

- nodokļu parādi > 150 EUR;
- bankrots vai likvidācija;
- reģistrēts zemu nodokļu likmes teritorijā;
- sniegta nepatiesa informācija vai trūkstoši dokumenti;
- nav ievēroti KONKURSA NOTEIKUMI.

Uzticamības pierādījumus var pieprasīt noteiktā laika posmā.

LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN LĪGUMS

Komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst visām prasībām ar viszemāko cenu (bez PVN). Avansa maksājums $\leq 30\%$. Ja izvēlētais konkursa uzvarētājs atsakās parakstīt līgumu, par uzvarētāju tiek uzskatīts nākamais atbilstošais piedāvājums ar zemāko cenu. Pasūtītājs patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt procedūru bez turpmākām saistībām.

1. pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Ledusskapji un aukstuma kameras

vieta, datums

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma noteikumiem un ka iesniegtais piedāvājums ir sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Mēs apliecinām, ka visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus ir parakstījusi pilnvarotā persona. Mēs apliecinām, ka visa pieteikumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Uzņēmuma / dalībnieka nosaukums	
Reģistrācijas numurs	
PVN numurs	
Juridiskā adrese	
Faktiskā adrese	
Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds	
Pilnvarotās amatpersonas amats	
Tālruņa numurs	
E-pasts	

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ledusskapji un aukstuma kameras

vieta, datums

Iepirkums sastāv no 7 (septiņām) iepirkuma lotēm. Zemāk katrai lotei ir atsevišķas tehniskās prasības. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Iepirkuma lotes:

Iepirkuma lote Nr. 1 - Ledusskapju iegāde atdzesētas zivju produkcijas un ikru uzglabāšanai

Iepirkuma lote Nr. 2 - Pārtikas bioloģisko atkritumu atdzesēšanas kameru iegāde

Iepirkuma lote Nr. 3 - Vertikālu ledusskapju ar vienām durvīm (GN 2/1) iegāde

Iepirkuma lote Nr. 4 - Vertikāla ledusskapja ar divām durvīm (GN 2/1) iegāde

Iepirkuma lote Nr. 5 - Rūpnieciskās dzesēšanas / uzglabāšanas kameras ar aukstuma agregātu iegāde

Iepirkuma lote Nr. 6 - Vertikālā divdurvju ledusskapja iegāde kūpinātas zivju produkcijas uzglabāšanai

Iepirkuma lote Nr. 7 - Rūpniecisko ledusskapju ar iebraucamiem ratiņiem (roll-in) iegāde

Dalība iepirkuma lotēs.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu loti, par vairākām lotēm vai par visām lotēm kopā.

Pretendentam rakstiski jānorāda, vai viņš piedalās konkrētajā iepirkuma lotē. Katras lotes parametru sākumā ir dalības apliecinājums, kuru pretendents atzīmē ar "X": "Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē" vai "Nepiedalos šajā iepirkuma lotē".

Ja apliecinājumā nav atzīmes "X", taču visiem attiecīgās lotes parametriem pretī ir norādīta informācija un tās avots (pievienojot attiecīgo pamatojošo dokumentu), uzskatāms, ka pretendents šajā lotē piedalās.

Piedāvājumu vērtēšana pa lotēm.

Katras lotes ietvaros piedāvājumus vērtē pēc diviem kritērijiem: atbilstība tehniskajām prasībām un zemākā cena.

Ja par kādu loti netiek saņemti vismaz 2 (divi) atbilstoši piedāvājumi no tirgus dalībniekiem, šī lote tiek izslēgta no iepirkuma vērtēšanas; vērtē tikai tās lotes, par kurām saņemti vismaz 2 atbilstoši piedāvājumi.

Ja neviena lote nesaņem vismaz 2 atbilstošus piedāvājumus, iepirkums netiek vērtēts kopumā.

Piedāvājuma pamatošana un tehniskā dokumentācija.

Katrai lotei, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, obligāti jāpievieno piedāvātā iepirkuma priekšmeta buklets, tehniskā specifikācija vai datu lapa (vai līdzvērtīgs dokuments-ekvivalents).

Šajos dokumentos jābūt atzīmēm, kurā lappusē un kurā konkrētajā vietā ir atrodama piedāvājumā norādītā informācija; katra atzīme jāmarķē ar to pašu numuru, kāds ir attiecīgajam parametram tehniskajā specifikācijā. Ja lotei ir vairāki parametri, pilnīgi visiem jābūt norādei, kur šī informācija ir lasāma un redzama.

Ja buklets, tehniskā specifikācija, datu lapa vai līdzvērtīgs dokuments nav pievienots, piedāvājums attiecīgajā lotē netiek vērtēts.

Atbildes, kas 1:1 pārkopē parametra prasību, netiek vērtētas. Netiek vērtētas arī atbildes tikai ar vārdiem "Jā", "atbilst", "apliecinām" bez atsaucē uz nosauktajiem pamatojošajiem dokumentiem, jo vērtēšanas komisijai nav iespējams gūt pārliecību par informācijas atbilstību un patiesumu.

Kā aizpildāma kolonna "Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība".

Pretendentam jānorāda konkrētā piedāvātās iekārtas tehniskie parametri attiecīgajās mērvienībās vai precīza atsauce uz pievienoto ražotāja tehnisko dokumentāciju, norādot dokumenta nosaukumu un lappusi.

Par derīgu atbildi netiek uzskatīts: vispārīgi apgalvojumi ("atbilst", "jā", "ir"), neaizpildīta aile vai tikai zīmola un modeļa norāde (ja prasīts konkrēts parametrs).

Ja pieprasītā vērtība nav norādīta, Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt paskaidrojumu; ja atbilde netiek sniegta PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, piedāvājumu nebūs iespējams objektīvi salīdzināt ar pārējiem pretendentiem, rezultātā piedāvājums netiks vērtēts.

Marķējums. Kolonnā "Parametra pamatojošā dokumenta atzīme" pretendents kā marķieri izmanto attiecīgā parametra kārtas numuru. Piemēram, parametram Nr. 2 (Piedāvātais zīmols, modelis) šajā kolonnā norāda: skatīt bukletu, lappuse Nr. 5, parametra atzīme Nr. 1.

Iepirkuma lote Nr. 1 - Ledusskapju iegāde atdzesētas zivju produkcijas un ikru uzglabāšanai

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums	4 gab. - vertikāls dzesēšanas skapis atdzesētu zivju produktu un ikru uzglabāšanai. Visas iekārtas ar vienādu korpusu un vienādiem tehniskajiem parametriem; atšķiras tikai iekšējais aprīkojums (skat. attiecīgo rindu).		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas nolūkiem).		
3.	Darba temperatūra	Regulējamā darba temperatūras diapazonā jāietilpst no -4 °C līdz +6 °C. Dzesēšanas risinājumam jānovērš produkta izžūšana ilgstošas uzglabāšanas laikā. Pretendentam jānorāda pilns regulēšanas diapazons un dzesēšanas veids.		
4.	Tilpums	Bruto tilpums ne mazāks kā 600 l. Pretendentam jānorāda kameras iekšējie izmēri.		
5.	Iekšējais aprīkojums	Iekārtas Nr. 1 un Nr. 2 (2 gab.): komplektā tvertnes ar perforētu dubultdibenu, lai produkta izdalītais šķidrums un kūstošā ledus ūdens nesaskartos ar produktu. Iekārtas Nr. 3 un Nr. 4 (2 gab.): komplektā regulējama augstuma plaukti, kas piemēroti tvertņu un kastu novietošanai. Visām iekārtām: vadotņu vai plauktu rāmis izņemams tīrīšanai bez instrumentiem. Pretendentam jānorāda tvertņu un plauktu skaits, to izmēri un dziļums. Ja		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		tvertnes ar perforētu dubultdibenu vai plaukti ražotāja bāzes komplektācijā ir opcija, tie jāiekļauj piedāvātajā cenā.		
6.	Higiēna un materiāli	Korpuss no nerūsējošā tērauda AISI 304 no iekšpuses un ārpusēs. Noapaļoti iekšējie stūri; pašaizverošās durvis ar noņemamu magnētisko blīvi. Visiem materiāliem, kas tieši vai netieši saskaras ar pārtiku, jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
7.	Aukstumaģents	Dabīgs vai zema GWP aukstumaģents. Klimatiskā klase ne zemāka kā 5. Pretendentam jānorāda aukstumaģenta tips un GWP vērtība.		
8.	Gabarīti	Ārējie izmēri nepārsniedz: platums 850 mm, dziļums 900 mm, augstums 2100 mm.		
9.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.		
10.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā un visiem tās pamata un palīgmezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 2 - Pārtikas bioloģisko atkritumu atdzesēšanas kameru iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums	4 gab. - rūpnieciskā pārtikas atkritumu dzesēšanas kamera (atkritumu dzesētājs) bioloģisko atkritumu atdzesētai īslaicīgai uzglabāšanai.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Ietilpība un konteineru saderība	Katra dzesēšanas kamera paredzēta 2 (divu) atkritumu konteineru (tilpums 240 l, ar riteņiem) ietilpināšanai, kas atbilst standartam DIN EN 840. Konteineri neietilpst šī iepirkuma apjomā; kameras konstrukcijai jānodrošina pilnīga saderība bez papildu modifikācijām. Pretendentam jānorāda kameras bruto tilpums un maksimāli pieļaujamie konteineru gabarīti.		
4.	Siltumrežīms un temperatūras kontrole	Regulējamā darba temperatūras diapazonā jāietilpst no 0 °C līdz +4 °C. Elektroniska vadība ar digitālo temperatūras indikāciju. Pretendentam jānorāda pilns regulēšanas diapazons.		
5.	Atkritumu iekraušana un ergonomika	Virsējā vākā integrēta hermētiska iekraušanas lūka/atvere, kas nodrošina atkritumu iebēršanu, neatverot pamatdurvis un neizņemot konteinerus. Priekšējās durvis aprīkotas ar iebraukšanas rampu/slieksni bez pakāpiena (grīdas līmenī), nodrošinot konteineru iestumšanu un izstumšanu bez pacelšanas.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
6.	Aukstuma sistēma un atkausēšana	Automātiska iztvaicētāja atkausēšanas (defrost) sistēma. Pretendentam jānorāda atkausēšanas veids un kondensāta/atkausēšanas ūdens novadišanas vai automātiskās iztvaicēšanas risinājums. Pieļaujams gan integrēts (monobloka), gan attālināts (split-sistēmas) aukstuma agregāts; pretendents jānorāda piedāvātais izpildījums. Aukstuma sistēmai jānodrošina stabila darbība pie apkārtējās vides temperatūras līdz +40 °C. Izmantotais aukstumaģents: videi draudzīgs, dabīgs vai ar zemu GWP rādītāju; pretendents jānorāda aukstumaģenta tips un GWP vērtība.		
7.	Higiēna, sanitārie apstākļi un materiāli (HACCP)	Kameras korpuss, iekšējās virsmas un apšuvums no iekšpuses un ārpusē izgatavoti no pārtikas klases nerūsējošā tērauda (ne zemāk par AISI 304). Higiēnisks izpildījums ar noapaļotiem iekšējiem stūriem; virsmas izturīgas pret mazgāšanu ar ūdens strūklu un dezinfekcijas līdzekļiem. Hermētisks vāka un durvju noslēgums, novēršot smaku izplatīšanos ražošanas telpā.		
8.	Gabarīti un masa	Iekārtas ārējie gabarīti ar aizvērtu vāku nepārsniedz: garums 1800 mm, dziļums 1050 mm, augstums 1350 mm. Pretendentam jānorāda maksimālais augstums ar pilnībā atvērtu vāku, kopējais dziļums ar atvērtām durvīm un iekārtas pašmasa (svars).		
9.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās tehniskās apkopes un sanitārās apstrādes (tīrīšanas) instrukcija latviešu vai angļu valodā.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
10.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā un visiem tās pamata un palīgmezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 3 - Vertikālu ledusskapju ar vienām durvīm (GN 2/1) iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un pielietojums	4 gab. - vertikāls dzesēšanas skapis ar vienām durvīm, GN 2/1 formātā.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas nolūkiem).		
3.	Darba temperatūra	Regulējamā darba temperatūras diapazonā jāietilpst no 0 °C līdz +8 °C. Pretendentam jānorāda pilns regulēšanas diapazons.		
4.	Tilpums un iekšējais aprīkojums	Bruto tilpums ne mazāks kā 600 l. Iekšējais aprīkojums GN 2/1; komplektā ne mazāk kā trīs režģi. Režģu vadotnes izņemamas tīrīšanai bez instrumentiem. Pretendentam jānorāda kameras iekšējie izmēri un režģu skaits.		
5.	Dzesēšana un atkausēšana	Piespiedu gaisa (ventilēta) dzesēšana ar vienmērīgu temperatūras sadalījumu kamerā. Automātiska atkausēšana. Pretendentam jānorāda atkausēšanas veids un kondensāta novadīšanas vai iztvaicēšanas risinājums.		
6.	Temperatūras kontrole	Digitāls temperatūras rādītājs un regulators ar paaugstinātas temperatūras signalizāciju. Pretendentam jānorāda signalizācijas veids.		
7.	Produktu plūsmu marķēšana	Uz durvīm marķējuma turētājs produktu plūsmas apzīmēšanai. Ja marķējuma turētājs ražotāja bāzes komplektācijā ir opcija, tas jāiekļauj piedāvātajā cenā.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
8.	Higiēna un materiāli	Korpuss no nerūsējošā tērauda AISI 304 no iekšpuses un ārpusēs. Noapaļoti iekšējie stūri; pašaižverošās durvis ar noņemamu magnētisko blīvi. Visiem materiāliem, kas tieši vai netieši saskaras ar pārtiku, jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
9.	Aukstumaģents	Dabīgs vai zema GWP aukstumaģents. Klimatiskā klase ne zemāka kā 5. Pretendentam jānorāda aukstumaģenta tips un GWP vērtība.		
10.	Gabarīti	Ārējie izmēri nepārsniedz: platums 800 mm, dziļums 900 mm, augstums 2150 mm. Pretendentam jānorāda dziļums ar pilnībā atvērtām durvīm.		
11.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.		
12.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā un visiem tās pamata un palīgmezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 4 - Vertikāla ledusskapja ar divām durvīm (GN 2/1) iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un pielietojums	1 gab. - vertikāls dzesēšanas skapis ar divām durvīm, GN 2/1 formātā.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas nolūkiem).		
3.	Darba temperatūra	Regulējamā darba temperatūras diapazonā jāietilpst no 0 °C līdz +4 °C. Pretendentam jānorāda pilns regulēšanas diapazons.		
4.	Tilpums un iekšējais aprīkojums	Bruto tilpums ne mazāks kā 1300 l. Skapis ar divām atsevišķi veramām durvīm. Iekšējais aprīkojums GN 2/1; komplektā ne mazāk kā seši režģi. Režģu vadotnes izņemamas tīrīšanai bez instrumentiem. Pretendentam jānorāda kameras iekšējie izmēri un režģu skaits.		
5.	Dzesēšana un atkausēšana	Piespiedu gaisa (ventilēta) dzesēšana ar vienmērīgu temperatūras sadalījumu kamerā. Automātiska atkausēšana. Pretendentam jānorāda atkausēšanas veids un kondensāta novadīšanas vai iztvaicēšanas risinājums.		
6.	Temperatūras kontrole	Digitāls temperatūras rādītājs un regulators ar paaugstinātas temperatūras signalizāciju. Pretendentam jānorāda signalizācijas veids.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
7.	Produktu plūsmu marķēšana	Uz durvīm marķējuma turētājs produktu plūsmas apzīmēšanai. Ja marķējuma turētājs ražotāja bāzes komplektācijā ir opcija, tas jāiekļauj piedāvātajā cenā.		
8.	Higiēna un materiāli	Korpuss no nerūsējošā tērauda AISI 304 no iekšpuses un ārpusēs. Noapaļoti iekšējie stūri; pašizverošās durvis ar noņemamu magnētisko blīvi. Visiem materiāliem, kas tieši vai netieši saskaras ar pārtiku, jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
9.	Aukstumaģents	Dabīgs vai zema GWP aukstumaģents. Klimatiskā klase ne zemāka kā 5. Pretendentam jānorāda aukstumaģenta tips un GWP vērtība.		
10.	Gabarīti	Ārējie izmēri nepārsniedz: platums 1600 mm, dziļums 900 mm, augstums 2150 mm. Pretendentam jānorāda dziļums ar pilnībā atvērtām durvīm.		
11.	Atbilstība un dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; lietošanas, apkopes un tīrīšanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.		
12.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā un visiem tās pamata un palīgmezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 5 - Rūpnieciskās dzesēšanas / uzglabāšanas kameras ar aukstuma agregātu iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un komplektācija	1 komplekts - dzesēšanas (aukstuma) kamera komplektā ar salāgotu aukstuma agregātu. Komplektācijā ietilpst: termoizolācijas moduļu paneļi, hermētiskas durvis, nesošā grīdas konstrukcija, dzesēšanas agregāts un iebraukšanas rampa. Pieļaujama gan rūpnieciski standartizēta, gan no moduļu termoizolācijas paneļiem konfigurēta kamera; dzesēšanas agregāts var būt monobloka izpildījumā (integrēts) vai dalītās (split) sistēmas izpildījumā. Par piegādātā dzesēšanas kompleksa pilnu funkcionalitāti un atbilstību noteiktajam tehnoloģiskajam režīmam atbild pretendents.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Darba (siltumtehniskais) režīms	Produkcijas tehnoloģiskās uzglabāšanas temperatūra: 0...+2 °C. Dzesēšanas agregāta regulēšanas diapazonam jānodrošina temperatūras robežas no -5 °C līdz +15 °C, garantējot darba punkta (+1 °C) atrašanos diapazona vidusdaļā. Siltumtehniskais režīms definēts, pieņemot ražošanas telpas fona temperatūru +14 °C un intensīvu durvju ekspluatācijas slodzi darba maiņas laikā. Pretendentam jānorāda pilns regulējamais temperatūras diapazons.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
4.	Lietderīgā ietilpība un konfigurācija	Kameras lietderīgais iekšējais tilpums: ne mazāk kā 11 m³; iekšējais tīrais augstums: ne mazāk kā 2000 mm. Orientējoši šāds tilpums atbilst 6 (sešu) iebraucamo ratiņu (gabarīti 545 × 790 × 1700 mm) izvietojumam, nodrošinot brīvu ergonomisku piekļuvi katrai vienībai (informatīvs raksturojums plānotajam tehnoloģiskajam procesam). Pretendentam jānorāda kameras iekšējie gabarīti un lietderīgais iekšējais tilpums.		
5.	Durvju mezgls un piekļuve	Vienas vērtnes eņģu durvis; lietderīgais ailes brīvais platums: ne mazāk kā 850 mm, augstums: ne mazāk kā 1900 mm. Iebraukšanas rampa ratiņu pārvietošanai ietilpst bāzes piegādes komplektācijā; ja ražotāja specifikācijā tā ir izvēles (opciju) aprīkojums, tā pilnībā jāiekļauj piedāvātajā cenā. Pretendentam jānorāda durvju ailes gabarīti un vēršanas puse.		
6.	Nesošā grīdas konstrukcija	Kameras grīda izgatavota no nerūsējošā tērauda (ne zemāk kā AISI 304 klase) ar pretslīdes virsmu, iekļauta komplektācijā. Pieļaujamā slodze: ne mazāka kā 1000 kg/m².		
7.	Dzesēšanas kompresoru agregāts	Dzesēšanas agregāts ietilpst iekārtas piegādes komplektācijā. Automātiska iztvaicētāja atkausēšanas (defrost) sistēma; pretendents jānorāda atkausēšanas tehnoloģiskais veids. Elektroniskais vadības bloks ar digitālo temperatūras indikāciju. Aukstumaģents: dabīgs vai ar zemu GWP rādītāju; pretendents jānorāda tips un GWP vērtība. Pretendentam jādeklarē dzesēšanas jauda pie iestatījuma 0 °C un apkārtējās vides temperatūras +14 °C.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
8.	Termoizolācijas paneļi un sanitārā atbilstība (HACCP)	Moduļu paneļu izolācijas biezums: ne mazāks kā 80 mm. Higiēnisks izpildījums: noapaļoti vai hermētiski noblīvēti iekšējie stūri un paneļu savienojumu šuves; virsmas piemērotas mitrai tīrīšanai un dezinfekcijai. Viegli demontējama un nomaināma durvju blīve. Visiem materiāliem, kas tieši vai netieši saskaras ar pārtiku, jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
9.	Ārējie gabarīti un novietojums	Kameras ārējais pamatnes laukums: nepārsniedz 7,0 m²; ārējais gabarītaugstums: nepārsniedz 2300 mm. Pretendentam jānorāda ārējie gabarīti un kondensāta / atkausēšanas ūdens novadīšanas tehniskais risinājums. Kameras gala konfigurācija (garums, platums un durvju izvietojums) tiek saskaņota ar Pasūtītāju pirms iekārtas ražošanas. Šajā specifikācijā kameras forma nav noteikta; determinējošie faktori ir iekšējais tilpums un maksimālais ārējais pamatnes laukums.		
10.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna montāžas, ekspluatācijas, profilaktiskās apkopes un sanitārās apstrādes (tīrīšanas) instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
11.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā un visiem tās pamata un palīgmezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 6 - Vertikālā divdurvju ledusskapja iegāde kūpinātas zivju produkcijas uzglabāšanai

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un pielietojums	1 gab. - vertikālais divdurvju dzesēšanas / uzglabāšanas skapis. Paredzēts kūpinātas zivju produkcijas uzglabāšanai un uzglabāšanai pēc kūpināšanas partijām.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Darba (siltumtehniskais) režīms	Produkcijas izlīdzināšanas darba temperatūra: 0...+2 °C. Regulējamajam diapazonam jābūt ne šaurākam kā -2...+8 °C, nodrošinot, ka darba punkts neatrodas diapazona robežvērtībās. Pretendentam jānorāda pilns regulējamais temperatūras diapazons.		
4.	Tilpums	Bruto tilpums ne mazāks kā 1300 l. Pretendentam jānorāda kameras iekšējie izmēri.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
5.	Režģi un iekšējais aprīkojums	Skapis piegādājams pilnā komplektācijā ar režģiem, nodrošinot ne mazāk kā 4 m² kopējo produkta izklāšanas virsmas laukumu formātā 530 × 650 mm (GN 2/1); paredzēta visu režģu vienlaicīga izmantošana. Ja daļa režģu ražotāja standarta specifikācijā ir izvēles (opciju) aprīkojums, tie pilnībā jāiekļauj piedāvājuma bāzes cenā. Vadotņu rāmis izņemams sanitārajai kopšanai bez instrumentiem. Pretendentam jānorāda režģu skaits, izmēri, materiāls un attālums starp līmeņiem.		
6.	Dzesēšanas veids	Dzesēšanas un gaisa cirkulācijas risinājumam jānovērš neiepakota produkta virsmas dehidratācija (apžūšana) uzglabāšanas periodā līdz 24 stundām. Pretendentam jānorāda dzesēšanas tips (statiskā vai ventilējamā) un gaisa plūsmas / ventilatoru ātruma regulēšanas iespējas.		
7.	Atkausēšana un kondensāta vadība	Automātiskā iztvaicētāja atkausēšanas (defrost) sistēma. Pretendentam jānorāda atkausēšanas tehnoloģiskais veids un kondensāta ūdens automātiskās iztvaicēšanas vai novadīšanas risinājums.		
8.	Konstrukcijas materiāli	Kameras iekšējā apdare un iekšējie elementi no pārtikas klases nerūsējošā tērauda (ne zemāk par AISI 304). Ārējais korpuss no nerūsējošā tērauda (ne zemāk kā AISI 430 markas). Nav pieļaujamas krāsotas, lakotas vai cinkotas metāla virsmas. Pretendentam precīzi jānorāda iekšējo un ārējo virsmu tērauda marka.		
9.	Higiēna un konstrukcija (HACCP)	Higiēnisks izpildījums ar noapaļotiem iekšējiem stūriem; pašaizverošas durvis ar viegli nomaināmu un demontējamu magnētisko blīvi.		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		Visiem materiāliem, kas tieši vai netieši saskaras ar pārtiku, jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
10.	Temperatūras kontrole un datu reģistrācija	Elektroniska vadība ar digitālo temperatūras displeju un paaugstinātas temperatūras trauksmes funkciju. Pretendentam jānorāda trauksmes signalizācijas veids un vai iekārta nodrošina temperatūras datu reģistrāciju.		
11.	Aukstumaģents un klimatiskā klase	Aukstumaģents: dabīgs vai ar zemu GWP rādītāju. Iekārtas klimatiskā klase: ne zemāka par 5. klasi. Pretendentam jānorāda aukstumaģenta tips un GWP vērtība.		
12.	Gabarīti un novietojums	Ārējie gabarīti nepārsniedz: platums 1600 mm, dziļums 900 mm, augstums 2100 mm. Pretendentam jānorāda iekārtas dziļums ar pilnībā atvērtām durvīm.		
13.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās tehniskās apkopes un sanitārās apstrādes (tīrīšanas) instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
14.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā un visiem tās pamata un palīgmezgliem.		

Iepirkuma lote Nr. 7 - Rūpniecisko ledusskapju ar iebraucamiem ratiņiem (roll-in) iegāde

Dalības apliecinājums šajā iepirkuma lotē (atzīmējiet ar "X"):

☐ Ņemu dalību šajā iepirkuma lotē ☐ Nepiedalos šajā iepirkuma lotē

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
1.	Daudzums un pielietojums	8 gab. - rūpnieciskais dzesēšanas skapis ratiņu ielādei (roll-in). Paredzēts pusfabrikātu komponentu un gatavās kulinārijas produkcijas starpposma īslaicīgai tehnoloģiskajai uzglabāšanai ražošanas plūsmas zonās. Iekārtas paredzēts uzstādīt dažādās tehnoloģiskā procesa zonās.		
2.	Piedāvātais zīmols, modelis	Pretendentam jānorāda iekārtas ražotājs un precīzs modelis (iekārtas identifikācijas un izsekojamības nolūkiem).		
3.	Darba (siltumtehniskais) režīms	Tehnoloģiskais darba punkts: +2...+4 °C. Regulēšanas diapazonam jānodrošina robežas no 0 °C līdz +4 °C. Pretendentam jānorāda pilns regulējamais temperatūras diapazons. Iekārtas paredzēts ekspluatēt ražošanas telpās ar kontrolējamo fona temperatūru +8...+14 °C.		
4.	Ietilpība	Katrai iekārtai jānodrošina ne mazāk kā 2 (divu) ratiņu vienlaicīga iebraukšana (roll-in). Ratiņi neietilpst obligātajā bāzes piegādes komplektācijā; ja pretendents tos iekļauj piedāvājumā, tas atsevišķi jādeklarē. Atbalstītie ratiņu maksimālie gabarīti: ne mazāk kā 720 × 900 × 1750 mm katrai vienībai. Pretendentam jānorāda kameras iekšējie izmēri un maksimālie pieļaujamie ratiņu gabarīti.		
5.	Materiāli un konstrukcija	Korpuss un kameras iekšējā apdare no pārtikas klases nerūsējošā tērauda (ne		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
		zemāk par AISI 304) gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Nesošā kameras grīda no nerūsējošā tērauda, iekļauta komplektācijā, aprīkota ar iebraukšanas sliekšni/rampu ratiņu pārvietošanai. Visiem materiāliem, kas tieši vai netieši saskaras ar pārtiku, jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.		
6.	Dzesēšana un atkausēšana	Piespiedu gaisa cirkulācijas (ventilējamā) dzesēšana, nodrošinot vienmērīgu temperatūras sadalījumu kameras apjomā. Automātiskā iztvaicētāja atkausēšanas (defrost) sistēma. Pretendentam jānorāda atkausēšanas tehnoloģiskais veids un kondensāta ūdens automātiskās iztvaicēšanas vai novadīšanas risinājums.		
7.	Higiēna un sanitārā atbilstība (HACCP)	Higiēnisks izpildījums ar noapaļotiem iekšējiem stūriem; pašaizverošās durvis ar viegli demontējamu un nomaināmu magnētisko blīvi.		
8.	Temperatūras kontrole	Elektroniska vadība ar digitālo temperatūras displeju un paaugstinātas temperatūras trauksmes funkciju. Pretendentam jānorāda trauksmes signalizācijas veids.		
9.	Aukstumaģents un klimatiskā klase	Aukstumaģents: dabīgs vai ar zemu GWP rādītāju. Iekārtas klimatiskā klase: ne zemāka par 5. klasi. Pretendentam jānorāda aukstumaģenta tips un GWP vērtība.		
10.	Gabarīti un siltumatdeve	Ārējie gabarīti nepārsniedz: platums 1900 mm, dziļums 1150 mm, augstums 2350 mm. Pretendentam jānorāda kopējais dziļums ar pilnībā atvērtām durvīm un ražošanas telpā izdalāmā siltuma jauda (W).		

Nr.	Parametrs	Prasība	Pretendenta sniegtā informācija / tehniskā vērtība	Parametra pamatojošā dokumenta atzīme (dokuments, lappuse, vieta, marķējums Nr.)
11.	Atbilstība un tehniskā dokumentācija	CE marķējums; ražotāja atbilstības deklarācija; pilna ekspluatācijas, profilaktiskās tehniskās apkopes un sanitārās apstrādes (tīrīšanas) instrukcija latviešu vai angļu valodā.		
12.	Garantijas nosacījumi	Rūpnīcas garantija vismaz 24 mēneši iekārtai kopumā un visiem tās pamata un palīgmezgliem.		

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ledusskapji un aukstuma kameras

vieta, datums

Iepirkuma lote / izmaksu postenis	Daudzums	Cena par vienību bez PVN (EUR)	Kopā bez PVN (EUR)
Iepirkuma lote Nr. 1 - Ledusskapju iegāde atdzesētas zivju produkcijas un ikru uzglabāšanai	4 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 2 - Pārtikas bioloģisko atkritumu atdzesēšanas kameru iegāde	4 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 3 - Vertikālu ledusskapju ar vienām durvīm (GN 2/1) iegāde	4 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 4 - Vertikāla ledusskapja ar divām durvīm (GN 2/1) iegāde	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 5 - Rūpnieciskās dzesēšanas / uzglabāšanas kameras ar aukstuma agregātu iegāde	1 komplekts		
Iepirkuma lote Nr. 6 - Vertikālā divdurvju ledusskapja iegāde kūpinātas zivju produkcijas uzglabāšanai	1 gab.		
Iepirkuma lote Nr. 7 - Rūpniecisko ledusskapju ar iebraucamiem ratiņiem (roll-in) iegāde	8 gab.		
KOPSUMMA BEZ PVN:			
PVN:			
KOPSUMMA AR PVN:			

Pretendents norāda cenu tikai par tām lotēm, kurās piedalās. Katra lote tiek vērtēta atsevišķi.

Piedāvājuma cena ir spēkā līdz PIRKUMA līguma noslēgšanai. DALĪBNIEKS apliecina, ka piedāvājumā ir pilnībā iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas. Cenas netiks paaugstinātas visā piedāvājuma derīguma laikā. Piedāvājums tiks izpildīts pilnībā, nepieciešamajā kvalitātē un noteiktajos termiņos, pat ja tirgus cenas mainīsies DALĪBNIEKAM nelabvēlīgā veidā. DALĪBNIEKS apliecina, ka ir apzinājies visus riskus un ka tie ir ņemti vērā un iekļauti piedāvātajā cenā.

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

4. pielikums

APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

Ledusskapji un aukstuma kameras

vieta, datums

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKAM ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze jomā, uz kuru attiecas PIEDĀVĀJUMS.

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKS nav reģistrēts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, kas minētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKS nav pasludināts par bankrotējušu un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

Mēs apliecinām, ka DALĪBNIEKAM nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro valstīs, kurās reģistrēta tā uzņēmējdarbība.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKA apgrozījums pēdējā noslēgtajā gada pārskatā ir vismaz 100% no piedāvājuma summas. Apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā: _____ EUR.

Mēs apstiprinām, ka DALĪBNIEKS pēdējo 36 mēnešu laikā ir īstenojis vismaz 1 (vienu) līdzīgu piegādes līgumu jomā, uz kuru attiecas PIEDĀVĀJUMS.

Klienta nosaukums	
Piegādātā aprīkojuma veids	
Piegādes gads, mēnesis	
Piegādes adrese - valsts un pilsēta	

Mēs garantējam, ka servisa reaģēšana tiks nodrošināta 24 stundu laikā pēc Klienta informācijas saņemšanas, un problēmas tiks atrisinātas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā (attiecībā uz galvenajām iekārtu sastāvdaļām).

Mēs vienojamies, ka avansa maksājums PIEDĀVĀJUMA līguma ietvaros nepārsniedz 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās iepirkuma līguma summas.

Mēs apstiprinām, ka garantijas piedāvājuma periods ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

Mēs apliecinām, ka iekārtu parametri un kvalitāte atbilst noteikumu prasībām, tostarp, ka iekārtām ir CE marķējums un tās atbilst Eiropas Savienības drošības un normatīvajām prasībām.

Apstiprinām, ka veicamā darba ietvaros ir paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus (ja piemērojams), kuru plānotais darba apjoms ir vismaz 20 % no DALĪBNIEKA piedāvājuma cenas EUR bez PVN:

Apakšuzņēmējs	Reģistrācijas Nr.	Juridiskā adrese	Plānotie darbi	Apjoms (EUR, bez PVN)

Vārds, uzvārds, amats

paraksts

5. pielikums

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ledusskapji un aukstuma kameras

Ar šo, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju, _____ /DALĪBNIEKA nosaukums, reģistrācijas numurs/ (turpmāk tekstā - DALĪBNIEKS) apliecina, ka attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru:

DALĪBNIEKS ir izlasījis(-usi) šā apliecinājuma saturu un piekrīt tam.

DALĪBNIEKS apzinās pienākumu sniegt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju šajā deklarācijā.

DALĪBNIEKA iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi(-s) DALĪBNIEKA pilnvarotā(-s) persona(-s).

DALĪBNIEKS informē, ka piedāvājums ir sagatavots patstāvīgi, bez jebkādas saskaņošanas, konsultācijām, līguma vai vienošanās ar konkurentiem, un ka DALĪBNIEKS nav sazinājies ar nevienu konkurentu par:

- cenu;
- cenu aprēķināšanas metodi, faktoriem vai formulām;
- nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā;
- neatbilstoša piedāvājuma iesniegšanu;
- kvalitāti, daudzumu, specifikāciju, izpildījumu, piegādi vai jebkādiem citiem nosacījumiem, kas jānosaka neatkarīgi.

DALĪBNIEKS nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās sava piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālās piedāvājumu atvēršanas vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas datuma un laika.

DALĪBNIEKS apzinās, ka Konkurences likums nosaka atbildību par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% no pārkāpēja neto apgrozījuma pēdējā finanšu gadā, un ka DALĪBNIEKS var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

Dokuments sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Vārds, uzvārds, amats