NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

APSTIPRINU

Biedrība "Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība"

Valdes loceklis

Iepirkuma tehniskā specifikācija

"Jūras refrižeratorkonteineru iegāde"

2026.gada 9.novembrī

Jūrmala

CENU APTAUJAS PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par mobilo jūras rerižeratorkonteineru iegādi, Eiropas Savienības Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) SVVA stratēģiju īstenošana pasākuma "Ostu un zivju izkraušanas vietu infrastruktūras attīstīšana" ietvaros, "Noliktava zvejnieku vajadzībām, 2. kārta"

1.	**Atbalsta pretendents:**	**Biedrība "Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība"**
2.	Nodokļu maksātāja Numurs:	LV 40008130305
3.	Pasūtītāja adrese:	Mellužu prospekts 66a-3, Jūrmala
4.	Pasūtītais priekšmets:	Mobilo jūras rerižeratorkonteineru iegāde 5 gab
5.	Piegādes vieta:	Fabrikas iela 3, Ventspils
6.	Piegādes laiks:	Līdz 1.09.2027
7.	Piedāvājuma derīguma termiņš:	Līdz 1.03.2027.

Tehniskā specifikācija:

8.1. Konteinera tips – jūras refrižeratorkonteiners.

8.2. Konteineru skaits – 5 gab.

8.3. Pielietojums – atdzesētu un saldētu zivju produktu uzglabāšanai.

8.4. Konteinera rāmja atslēgas - saderīgas ar standarta konteineru pārvadāšanas platformas stiprinājuma fiksatoriem.

8.5. Konteinera ārējie izmēri – 40" HC (high cube):

- Garums: ne mazāks par – 12150mm.
- Platums – ne mazāks par – 2430mm.
- Augstums – ne mazāks par – 2890mm.

8.6. Tehniskie dati:

- Aukstuma aģents – GSP zemāks par 2500.
- Kravas telpas temperatūras iestatījuma diapazons no vismaz -35°C līdz +25°C.
- Aukstumražība – pie -18°C kamerā, ne zemāka par 5800W, pie āra gaisa temperatūras +38°C.
- Elektropieslēgums, saderīgs ar 400V/3F/50Hz.

8.7. Aprīkojums:

- Plakana, gluda kravas telpas grīda, bez rievām.
- Kravas telpas iekšējais apgaismojums.
- Divviru piekļuves kravas durvis.
- Inspekcijas (gājēju) durvis.
- Saldētavu polietilēna aizkariņi.

8.8. Jūras refrižeratorkonteineru avārijas dīzeļģenerators:

- Ģeneratoru skaits – 1 gab.
- Jānodrošina automātiska elektroenerģijas padeve tīkla atslēguma gadījumā.
- Izejas spriegums – min/max 380/460V/3F/50Hz, saderīgs ar ref-konteineru elektropieslēguma parametriem.

- Nominālā elektriskā jauda – ne mazāka par – 14.0kW.
- Automātiskās vadības saderība ar ref-konteinera kontrolieri.
- Elektronisks vadības panelis.
- Saderīgs uzstādīšanai uz konteinera aukstuma agregāta rāmja.
- Degvielas bāka - iebūvēta, tilpums – vismaz 400Ltr.

9. Prasības iekārtai:

- Iekārtai jābūt jaunai, to daļas nedrīkst būt lietotas.
- Garantijas laiks ne mazāks, kā 12 mēneši.
- Iekārtai pilnībā jāatbilst ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām.
- Atbilstības sertifikāti jāiesniedz pasūtītājam līdz ar iekārtu piegādi.

10. Citas prasības:

- Iekārtas piegāde līdz projekta realizācijas vietai, jābūt iekļautai iekārtas cenā.
- Iekārtu piegādātājam ir vismaz 1 gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums.
- Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu vai angļu valodā.
- Piedāvājuma iesniedzējam jāiesniedz apliecinājums par neatkarīgi izstrādāju piedāvājumu.
- Piedāvājumu, atbilstoši elektroniski parakstītu var iesūtīt e-pastā: zza.biedriba@gmail.com .
- Piedāvājumu izvēles kritērijs ir ekonomiski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.
- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026.gada 25.novembrim, plkst 15.00

Tehnisko specifikāciju apstiprināja

Valdes loceklis Jānis Lagūns /