



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
1	Gaismeklis Brennenstuhl! LED Garage Lighting 15W ar kustības sensoru IP54, 1680lm, 4000K, montēt uz sienas

PIEZĪMES
1. Kāpūtelpās nomainīt esošus gaismekļus uz jauniem ar kustības sensoriem.
2. Zemi ieejas jūmtirņiem uzstādīt jaunus gaismekļus ar kustības sensoriem.
3. Pagarbstāvā nomainīt esošu elektroinstalāciju kopā ar gaismekļiem.
4. Pagarbstāvā kabelu stiprināšanai ir paredzētas caurules PVC Ø50mm, apgaismojuma kabeliem PVC Ø25mm. Nepieciešamos materiālus precīzēt izbūves laikā.
5. Izbūvēt plānā norādītās vietas apgaismojuma slēdžus, augstums no grīdas 0.9m, ja nav norādīts savādāk. Būvniecības laikā precīzēt slēdžu izvietojumu.
6. Gaismekļu izvietojumu un daudzumu pagrabstāvā precīzēt būvniecības laikā.
7. Kabelu trases parādītas nosacīti, tās jāprecizē darbu gaitā;
8. Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma mezgla nobīvēšana jāveic ar ugunsdrošam putam. Reaģējot ar ugni, lai tie nodrošina komunikāciju hermētiskumu, degošu cauruļu un kabelu izolācijas noslēgšanu.

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS: Cērkazi-G Profesionalitāte un kvalitāte Reg. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039 A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376			
BŪVNICĪBAS BĒRŠINĀTĀJS: AS "OLAINES ĒDENS UN SILTUMS", Reg.Nr. 50003182001, Kārdas iela 27, Olaine, LV-2114		PĀSĒTUMA NR.: 3.18.7-EG-3-1	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀI ĒKAI ZEMGALES IELA 35, OLAINĒ, OLAINES NOV.		PAĻA NOS.: analoga risējuma Nr. ARHĪVA NR.: -	
OBJEKTA ADRESE: ZEMGALES IELA 35, OLAINĒ, OLAINES NOV. KADAŠTRA NR. 8009 002 0637 001		STADIJA: PASKAIDROJUMA RAKSTS	
KĀRĒJUMA NOSAUKUMS: 2. STĀVA PLĀNS AR APGAISMOJUMA TĪKLIEM (TIPVEIDA RISINĀJUMS 3.,4. UN 5.STĀVIEM)		DATUMS: 24.03.2025	
DALĀS VAD.:		MĒROKS: 1:100	
IZSTRĀDĀJA:		DALĀ RAS. NR. LAPAS NR.	
U: AIZUPIETIS		24.03.2025	
		EL-04	