

Vispārīgie norādījumi:

Būvprojekta "ŪK" sadaļa izstrādāta pamatojoties uz:

- 1) Projektēšanas uzdevumu
- 2) LBN 221 -15, LBN 201-18, LBN 202-18, LBN 223-15, LBN 222-15
- 3) "AR" projekta daļu

Ūdensapgāde:

- Projektā ir paredzēta aukstā ūdensapgādes cauruļvadu nomaiņa sākot no ēkas ievada līdz paterētāja skaitītājiem. Karstā un cirkulācijas ūdensapgādes cauruļvadus nomaiņa - stāvvadus un maģistrāles līdz siltummezglam.
- Ūdensapgāde ir pieslēgta pilsētas centrālās ūdensapgādes sistēmas
- Ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt no plastmasas ūdensvada caurulēm un veidgabaliem.
- **d- diametrs nozīmē iekšējo diametru cauruļvadam.**
- Aukstā ūdensapgādes cauruļvadus izolēt ar pretkondensāta izolāciju b=9mm, karstā ūdensapgādes cauruļvadus izolēt ar siltumizolāciju b=30mm .

Kanalizācija:

- Projektā ir paredzēta sadzīves kanalizācijas nomaiņa.
- Kanalizācijas sistēma pieslēgta pie pilsētas tīkliem.
- Cauruļvadus izbūvēt no plastmasas kanalizācijas caurulēm.
- Montējot kanalizācijas cauruļvadus ievērot kritumus i=0,02 d110 un i=0,03 d50.

Lietus kanalizācija:

- Izbūvēt lietus kanalizācijas stāvvadus esošo vietā
- Jaunu jumta trapu izbūve
- Cauruļvadu nomaiņa līdz ēkas izvadam
- Novadīšanas zaļajā zonā.

Norādījumi :

- Izbūves laikā ievērot cauruļvadu un izolāciju ražotāju firmu norādījumus.
- Montāžas un pārbaudes darbus veikt saskaņā ar LBN 221-15.
- Cauruļvadi norādīti nosacītās vietās, drīkst veikt atkāpes un precizēt atrašanās vietas būvniecības gaitā, kā arī izvertēt esošo situāciju.


Nosacītie apzīmējumi

- U — esošs aukstās ūdensapgādes caurļvads
- U1 — projektētais aukstās ūdensapgādes caurļvads
- KU — esošs karstās ūdensapgādes caurļvads
- S3 — projektētais karstās ūdensapgādes caurļvads
- S4 — projektētais cirkulācijas ūdensapgādes caurļvads
- K — esoša sadzīves kanalizācija
- K1 — projektējamā sadzīves kanalizācija
- K2 — projektējamā lietus kanalizācija
- ŪS ūdens skaitītājs
- LV lodveida ventilis
- PV pretvārsts / vienvirziena vārsts
- BV balansēšanas vārsts
- TIR tīrīšana
- UM Ugunsdrošā manžete
- UL Ugunsdrošā lenta

ŪK SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS		
Nr.p.k.	Nosaukums	Marka
1	Vispārīgo rādītāju lapa	ŪK-1
2	Pagrabstāva plāns ar ŪK tīkliem.	ŪK-2
3	1.stāva plāns ar ŪK tīkliem.	ŪK-3
4	Tipveida stāva plāns ar ŪK tīkliem.	ŪK-4
5	Jumta stāva plāns ar ŪK tīkliem.	ŪK-5
6	ŪK aksonometriskā shēma	ŪK-6
7	Pagrabstāva plāns ar K2 tīkliem.	ŪK-7
8	Tipveida stāva plāns ar K2 tīkliem.	ŪK-8
9	Jumta stāva plāns ar K2 tīkliem.	ŪK-9
10	Iekārtu specifikācija	

K

V.m.

V

STK1-1
Dn110
STŪ1-1
Dn25
STS3-1
Dn25
STS4-1
Dn20

Klozetpods

Virtuves mazgātne

Vanna

Kanalizācijas stāvvads

Ūdensvada stāvvads

Karsta ūdensvada stāvvads

Cirkulācijas stāvvads

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



Būvniecības ierosinātājs:

A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Būvprojekta nosaukums:

Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve

Objekta adrese:

Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

BPV

I.Timofejevs

08.08.2024.

BPDV

I.Timofejevs

08.08.2024.

Izstrādāja

M.Ancāns

08.08.2024.

Mērogs

Pasūt. Nr.

Arh. reģ. Nr.

Stadija

Marka

Lapu sk.

Nr.

b/m

10102023

10102023

-

ŪK-1

9