




Tipveida U1 stāvvadi virtuves




Tipveida U1 stāvvadi Sanmezgli




Tipveida S3, S4 stāvvadi Sanmezgli




Tipveida S3, S4 stāvvadi virtuves




Tipveida K1 stāvvadi Sanmezgli



Tipveida K1 stāvvadi Virtuves



Tipveida K2 stāvvadi Kāpņutelpas



Piezīmes:



- 1) Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šāhtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā. Pēc darbu pabeigšanas atjaunot sienas.
- 2) Caurulvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz uguns aizsardzība
- 3) Pieslēgt esošos skaitītāju mezglus. Izbūvēt tā, lai apkalpojošās firmas spētu veikt skaitītāju nomaiņu un apkalpošanu, paredzēt apkalpošanas lūkas pie skaitītājiem.
- 4) ŪK tīklu stāvvadi un maģistrāles pagrabstāvā jāparedz izolācijā

Ū1 pretkondesāta izolācija 9mm.

S3 siltumizolācija 30mm (materiāla $\lambda \leq 0,037$ W/mK)

S4 siltumizolācija 30mm (materiāla $\lambda \leq 0,037$ W/mK)

- 5) Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī. Sadzīves kanalizācijas caurulvodus izbūvēt ar kritumu D50-0.03, D110-0.02.
- 6) Kanalizācijas sistēmai paredzēt tīrīšanas revīzijas katrā stāvā.
- 7) Pēc montāžas darbu beigām atjaunot sanmezgla šahtas sienu.



Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114						
Būvprojekta nosaukums:				Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve						
Objekta adrese:				Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127						
BPDV	I.Timofejevs		08.08.2024.	Lapas nosaukums: UK aksonometriskā shēma .						
Izstrādāja	M.Ancāns		08.08.2024.							
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				b/m	10102023	10102023	-	ŪK-6	-	