Durvju aiļu specifikācija

Marķējums	ĀD-1	ĀD-2	ĀD-3	ĀD-4	ĀD-5	ĀD-6	ĀD-7	ĀD-8	ĀD-9	ĀD-10	ĀD-27 (Paliek esošās)
Daudzums	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Ailes izmērs	900×2100	1270×2850	1400×2420	1400×2550	1280×2100	1450×2100	1265×3220	1300×2890	1910×2500	1020×2100	1450×2100
Pretskats											
Ārpuses krāsa	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	-
Iekšpuses krāsa	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	Palēks antracīts (RAL 7016)	-
Nosaukums	Ieejas durvis kāpņutelpā	Ārdurvis	Ieejas durvis kāpņutelpā	Ārdurvis	Ārdurvis	Tehniskās durvis	Tehniskās durvis	Ārdurvis izejai uz jumtu	Ieejas durvis galvenajā kāpņutelpā	Durvis uz jumtu	Transformātora durvis
Profila materiāls	Tērauds	Tērauda	Tērauds	PVC	Tērauda	Tērauds	Tērauds	PVC	Alumīnijs	Tērauds	Tērauds
Siltumcaurlaidības koeficients [W/m2K]	max 1.80	max 1.80	max 1.80	max 1.80	max 1.80	max 1.80	max 1.80	max 1.80	max 1.8	1.80	-
Ugunsizturība	Parasta	Parasta	Parasta	Parasta	Parasta	Parasta	Parasta	Parasta	Parasta	Parasta	-
Slieksnis	Jā, 15mm max	Jā, 15mm max	Jā, 15mm max	Jā, 15mm max	Jā, 15mm max	Jā	Jā	Jā, 15mm max	Jā, 15mm max	Jā	-
Apraksts/normatīvs	Evakuācijas durvju furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179. Bez aizkavējuma vai šķēršļiem, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. Durvīm evakuācijas virzienā jābūt atveramām ar mehānisku rokturi. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu	Evakuācijas durvju furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179. Bez aizkavējuma vai šķēršļiem, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. Durvīm evakuācijas virzienā jābūt atveramām ar mehānisku rokturi. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu	Evakuācijas durvju furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179. Bez aizkavējuma vai šķēršļiem, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. Durvīm evakuācijas virzienā jābūt atveramām ar mehānisku rokturi. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu	Evakuācijas durvju furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179. Bez aizkavējuma vai šķēršļiem, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. Durvīm evakuācijas virzienā jābūt atveramām ar mehānisku rokturi. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu	Evakuācijas durvju furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179. Bez aizkavējuma vai šķēršļiem, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. Durvīm evakuācijas virzienā jābūt atveramām ar mehānisku rokturi. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu	ROTO furnitūra - sviru tipa metāla rokturis ar anodēta alumīnija pārklājumu. Slēdzamas ar atslēgu no abām pusēm.	Evakuācijas durvju furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179. Bez aizkavējuma vai šķēršļiem, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. Durvīm evakuācijas virzienā jābūt atveramām ar mehānisku rokturi. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu	-	Evakuācijas durvju furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179. Bez aizkavējuma vai šķēršļiem, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. Durvīm evakuācijas virzienā jābūt atveramām ar mehānisku rokturi. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu Vēršanās virziens uz ārpusi 900mm. Brīvajam platumam kopā obligāti jābūt platākam par 1000mm.	<Undefined>	Krāso apmetuma krāsā atbilstoši fasāžu krāsu pasei
Saistītās telpas nosaukums											
Stāva nosaukums	1. stāvs	1. stāvs	1. stāvs	1. stāvs	1. stāvs	1. stāvs	1. stāvs	5. stāvs	1. stāvs	5. stāvs	1. stāvs

Durvju aiļu specifikācija

Marķējums	ĀD-28 (Paliek esošās)
Daudzums	1
Ailes izmērs	900×2100
Pretskats	
Ārpuses krāsa	-
Iekšpuses krāsa	-
Nosaukums	Transformātora durvis
Profila materiāls	Tērauds
Siltumcaurlaidības koeficients [W/m2K]	-
Ugunsizturība	-
Slieksnis	-
Apraksts/normatīvs	Krāso apmetuma krāsā atbilstoši fasāžu krāsu pasei

Piezīmes.

1.Tirās grīdas augstuma atzīme ±0.000, kas atbilst LAS- (+3.920) augstumam.
2.Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3.Rasējumus nemērīt - lasīt tikai rasējumos.
4.Visus izmērus pārbaudīt uz objekta.
5.Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
6.Ja dabā konstatētas atkāpes no projekta, tad nekavējoties jāinformē būvprojekta vadītājs;
7.Jebkuras izmaiņas projekta risinājumos un materiālu izvēlē iepriekš skaņojamas ar būvprojekta vadītāju.
8.Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvet saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.
9.Būvuzņēmējam ir pienākums pirms darbu uzsākšanas veikt objekta vizuālu uzskaites apsekošanu un konstatēt visas vietas kurās var potenciāli tikt bojāts privātīpašums darbu izpildes gaitā.
10.Projekta risinājumus un darbu apjomus jāskata kopā ar skaidrojošo aprakstu, un ir uzskatāmi par neatņemamu sastāvdaļu no projektā norādītajiem risinājumiem.
11.Rasējumu skatīt kopā ar pārējiem AR daļas rasējumiem.

Piezīme Logu un durvju specifikācijās:

-Specifikāciju skatīt kopā ar stāvu plānu un fasādēm. Tiek veikta visu durvju nomaiņa
-Visi logu un durvju konstruktīvie atvērumi pirms pasūtīšanas ir jāpārbauda logu un durvju iebūves meistaram.
-Ņemt vērā konkrētās būvniecības tehnoloģijas loga ailes iestrādes izmērus.
-Visos evakuācijas ceļos un evakuācijas izejās ir paredzēta durvju furnitūra, kuras konstrukcija ļauj to brīvu atvēršanu bez atslēgas no iekšpuses ugunsgrēka vai citas ārkārtējās situācijas gadījumā. (Projekta ietvaros netiek risināti iekšēji vājstrāvas tīkli, ja objektīvu iemeslu dēļ jaunos ugunsdzēsības risinājumus nav iespējams pieslēgt pie esošās sistēmas, tad brīdināt pasūtītāju un autoruzraugu).
Evakuācijas izeju durvīm, kuras ir aprīkotas ar piekļuves kontroles elektroniskajām ierīcēm, ugunsgrēka gadījumā ir paredzēta to atbloķēšana.
-Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā
-Visām ugunsdrošajām durvīm jābūt aprīkotām ar pašaizvēršanās mehānismu

Ģenerālprojektētājs:

3D AD STUDIO

SIA "3DAD"
Zvejnieku iela 14A-2,
kurzemes rajons,
Rīga, LV-1048
Reģ. Nr. 40203213923
Būvkomers. reģ. Nr. 15380
t.: +371 28344375
e.: 3d-ad@3dadstudio.com

Būvniecības ierosinātājs:

Biedrība "Latvijas Teātra darbinieku savienība"

Būvobjekta nosaukums (Būvniecības lieta):

Esošās ēkas atjaunošana ar energoefektivitātes paaugstināšanu, Satekles ielā 2c, Rīgā

Būvobjekta adrese:

Satekles iela 2C, Rīga, LV-1050

AR daļas vadītājs
Uldis Vilciņš
1-00881

Izstrādāja:
Uldis Vilciņš
Matīss Kļava

Rasējuma nosaukums

Durvju specifikācija

Datums: 27.03.2026

Arh. Nr: 3DAD_250_RS2c
Stadija: PR
Daļa: AR
Mērogs: B/M

Lapa Nr: **AR_14**