

Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes	Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes	Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes
C1 Cokola siltinājums b=150mm (Apmetums)		*1. Gatavais tonētais silikāta- silikona apmetums <i>Ceresit CT 79</i> , 1,5mm akmentīni vai ekvivalents 2. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents 3. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvivalents ar stikla šķiedras sietu 340g/m² <i>Valmiera Glass SSA-1111-340</i> vai ekvivalents 4. Ekstrudēts putu polistirola slānis ar pusspundi (XPS), λ<=0,034 W/(mK), spiedes izturība ≥300 kPa, (Fimfoam FL-300 vai ekvivalents) 100 mm 5. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 6. Bituma hidroizolācija <i>Ceresit CP43</i> vai ekvivalents 7. Bitumena dispersijas grunts <i>Ceresit CP41</i> vai ekvivalents 8. Sagatavota esošā ēkas ārienes virsma	Esošo cokola virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām un laika gaitā izveidojušās sūnas *Tonis- DIAMNOD Night	S5 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 150mm (Apmetums)		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, λ<=0,036 W/(mK), 150mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvivalents 5. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvivalents ar stikla šķiedras sietu 340g/m² <i>Valmiera Glass SSA-1111-340</i> vai ekvivalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents *7. Elastomēriskis apmetums ar akmeņiņu faktūru 1,5mm <i>Ceresit CT 79</i> vai ekvivalents	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- Malta 5	B1 Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo akmens vati b= 200mm		1. Beramā akmens vate, λ<=0,039 W/(mK), 200mm <i>Rockwool Granrock Super</i> vai ekvivalents 2. Esošā skaidu izolācija- pieņemtais biežums 100mm 3. Esošā bēniņu grīda	Esošai pārseguma konstrukcijai jābūt attīrītai un sausai
P1 Pagrabstāva pārseguma siltinājums b=100mm		1. Esošā pārseguma konstrukcija 2. Sagatavota siltināmā virsma 3. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 4. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 5. Siltinājums ar akmens vates siltumizolācijas loksnēm, λ<=0,037 W/(mK), 100mm <i>ROCKWOOL Stoprock G</i> vai ekvivalents. Redzamajai virsmas pusei ir grunstrāsmas pārklājums		S6 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 250mm (Apmetums)		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, λ<=0,036 W/(mK), 150mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvivalents 4.1. Akmens vates plāksnes apmešanai, λ<=0,036 W/(mK), 100mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvivalents 5. Armējošā javas kārtā <i>Ceresit CT 85</i> vai ekvivalents ar stikla šķiedras sietu 340g/m² <i>Valmiera Glass SSA-1111-340</i> vai ekvivalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents *7. Elastomēriskis apmetums ar akmeņiņu faktūru 1,5mm <i>Ceresit CT 79</i> vai ekvivalents	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- Malta 5	J1 Jumta pārklājums		1. Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BALTBIT WF</i> vai ekvivalents (biezums 4,2 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmbība) -20 grādi pēc C, svars 5.1 kg/m²) 2. Jumta seguma apakškārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BALTBIT PF</i> vai ekvivalents (biezums 3,5 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmbība) -20 grādi pēc C, svars 4.1 kg/m²) 3. Esošais jumta panelis	Esošai pārseguma konstrukcijai jābūt attīrītai un sausai
S1 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 250mm (Ventilējamā fasāde)		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ<=0,036 W/(mK) 150 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnēs) vai ekvivalents 5.1. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ<=0,037 W/(mK) 100 mm <i>ROCKWOOL ROCKMIN Plus</i> akmens vates plāksnes vai ekvivalents 6. Alumīnija L un T profili 7. Akmens masas fasādes flīzes, b=9 mm, <i>Paradyz Intero</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. <i>EPDM</i> starplika	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Flīžu stiprināšanai izmantot ražotāja paredzētos āķus. Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu	S7 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 150mm (Apmetums)		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 3. Akmens vates plāksnes apmešanai, λ<=0,036 W/(mK), 150mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvivalents 4. Stikla šķiedras audums <i>Ceresit CT 325</i> ar blīvumu 145g/m² vai ekvivalents 5. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents *6. Elastomēriskis apmetums ar akmeņiņu faktūru 1,5mm <i>Ceresit CT 79</i> vai ekvivalents	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- Malta 5	J2 Jumta pārklājums		1. Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BALTBIT WF</i> vai ekvivalents (biezums 4,2 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmbība) -20 grādi pēc C, svars 5.1 kg/m²) 2. Jumta seguma apakškārta - bitumena ruļļu materiāls <i>ICOPAL BALTBIT PF</i> vai ekvivalents (biezums 3,5 mm, karstumizturība +95 grādi pēc C, poliestera armējums 160 gr/m², elastīgums zemās temperatūrās (lokāmbība) -20 grādi pēc C, svars 4.1 kg/m²) 3. Esošais jumta panelis	Esošai pārseguma konstrukcijai jābūt attīrītai un sausai
S2 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 150mm (Ventilējamā fasāde)		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ<=0,036 W/(mK) 150 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnēs) vai ekvivalents 6. Alumīnija L un T profili 7. Akmens masas fasādes flīzes, b=9 mm, <i>Paradyz Intero</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. <i>EPDM</i> starplika	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Flīžu stiprināšanai izmantot ražotāja paredzētos āķus. Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu	S8 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 50mm (Apmetums)		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, λ<=0,036 W/(mK), 50mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvivalents 5. Stikla šķiedras audums <i>Ceresit CT 325</i> ar blīvumu 145g/m² vai ekvivalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents *7. Elastomēriskis apmetums ar akmeņiņu faktūru 1,5mm <i>Ceresit CT 79</i> vai ekvivalents	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- Malta 5	J3 Jumta pārklājums		1. Difūzijas membrāna Tyvek PRO, b=0,22mm vai ekvivalents 2. Mīkstā akmens vate <i>Rockwool Rockroll</i> , b=100mm, 0,044 W/(K·m²) vai ekvivalents 3. Mīkstā akmens vate <i>Rockwool Rockroll</i> , b=150mm, 0,044 W/(K·m²) vai ekvivalents 4. Tvaika izolācija Fortex Reflective SD100 b=0,2mm vai ekvivalents 5. Esošais jumta panelis	Esošai pārseguma jumta ruberoida segums, attīrīts un saremontēts
S3 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 150mm (Ventilējamā fasāde)		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ<=0,036 W/(mK) 150 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnēs) vai ekvivalents 5.1. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ<=0,037 W/(mK) 100 mm <i>ROCKWOOL ROCKMIN Plus</i> akmens vates plāksnes vai ekvivalents 6. Alumīnija L un T profili 7. Akmens masas fasādes flīzes, b=9 mm, <i>Paradyz Intero</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. <i>EPDM</i> starplika	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Flīžu stiprināšanai izmantot ražotāja paredzētos āķus. Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu	S9 Logu, durvju ailu augšas (un sānu) malas siltinājums ar fasādes akmensvati b=30mm (Apmetums)		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ<=0,034 W/(mK) 30 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> vai ekvivalents 3. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 4. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 5. Akmens vates plāksnes apmešanai, λ<=0,036 W/(mK), 50mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvivalents 6. Stikla šķiedras audums <i>Ceresit CT 325</i> ar blīvumu 145g/m² vai ekvivalents 7. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents *8. Gatavais tonētais silikāta- silikona apmetums <i>Ceresit CT 79</i> vai ekvivalents	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām	S10 Logu, durvju ailu augšas (un sānu) malas siltinājums ar fasādes akmensvati b=30mm (Ventilējamā fasāde)		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ<=0,034 W/(mK) 30 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> vai ekvivalents 3. Akmens masas fasādes flīzes, b=9 mm, <i>Paradyz Intero</i> vai ekvivalents 4. Perforēts alumīnija L profils 60x60mm 5. <i>EPDM</i> starplika	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu
S11 Pagraba sienas uz dzīvokļu pusi siltināšana b= 100mm (Apmetums)		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ<=0,036 W/(mK) 150 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnēs) vai ekvivalents 5.1. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ<=0,037 W/(mK) 100 mm <i>ROCKWOOL ROCKMIN Plus</i> akmens vates plāksnes vai ekvivalents 6. Alumīnija L un T profili 7. Akmens masas fasādes flīzes, b=9 mm, <i>Paradyz Intero</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. <i>EPDM</i> starplika	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Flīžu stiprināšanai izmantot ražotāja paredzētos āķus. Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu	S12 Bēniņu un atkritumu telpas sienu siltināšana b= 100mm		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, λ<=0,036 W/(mK), 100mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvivalents 5. Stikla šķiedras audums <i>Ceresit CT 325</i> ar blīvumu 145g/m² vai ekvivalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents 7. Mitrumizturīgs krāsojums Vatrums Sadolin vai ekvivalents	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Tonis- Saskaņot būvniecības laikā	S13 Bēniņu un atkritumu telpas sienu siltināšana b= 100mm		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Virsmas saķeres grunts <i>Ceresit CT 17</i> vai ekvivalents 3. Līmjava <i>Ceresit CT 180</i> vai ekvivalents 4. Akmens vates plāksnes apmešanai, λ<=0,036 W/(mK), 100mm <i>Rockwool Frontrock Super</i> vai ekvivalents 5. Stikla šķiedras audums <i>Ceresit CT 325</i> ar blīvumu 145g/m² vai ekvivalents 6. Zemapmetuma grunts <i>Ceresit CT 16</i> vai ekvivalents 7. Mitrumizturīgs krāsojums Vatrums Sadolin vai ekvivalents	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām *Bēniņos paredzēt 160g/m² Stikla šķiedras sietu
S4 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvati b= 50mm (Ventilējamā fasāde)		1. Sagatavota esošā ārienes konstrukcija un virsma 2. Konsoļu stiprinājuma enkuri (atkarībā no pamatnes) 3. Termoprofils (starp sienu un alumīnija konsoli) 4. Alumīnija konsoles 4.1. Fiksētā konsole 4.2. Kustīgā konsole 5. Akmens vates plāksnes vēdināmām fasādēm, λ<=0,036 W/(mK) 50 mm <i>ROCKWOOL VENTIROCK F Plus</i> (divu blīvumu akmens vates loksnēs) vai ekvivalents 6. Alumīnija L un T profili 7. Akmens masas fasādes flīzes, b=9 mm, <i>Energieker Mood: Pure</i> vai ekvivalents 8. Fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma dībeļi <i>Ejot DH</i> vai ekvivalents 9. <i>EPDM</i> starplika	Esošo ārienes virsmu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām Flīžu stiprināšanai izmantot ražotāja paredzētos āķus. Salaiduma vietās paredzēt melnu UV staru noturīgu lentu	SS1 Lodžiju atdalošā metāla karkasa starpsiena b= 66mm		1. Cementa plāksnes <i>Swisspearl Cembit Construction (RAW, HD)</i> , b=8mm vai ekvivalents 2. Tērauda karkass Knauf C2 b=50mm vai ekvivalents	* Gruntēt un krāsot plāksnes, toni saskaņot būvniecības laikā				

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reģ. Nr. 40003659614; Būvķ. Reģ. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BALTS
MELNS

BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS
SIA "Gulbenes Energo Serviss"
Reģ. Nr. LV54603000121
Blaumāja iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

OBJEKTS
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana
Bišu iela 4, Gulbene

RASE/LIUMS
Norobežojošo konstrukciju tipi

AR DAĻAS VAD.: GUNTIS KĀRKLIŅŠ
Serī. nr. 1-00790

21.10.2024

IZSTRĀDĀJA: U. SEĻECOVŠ

21.10.2024

IZSTRĀDĀJA:

STADIJA Paskaidrojuma raksts

MĒROGS 1:100

MARKA AR

LAPA 37