

5. stāva apkures plāns M 1:100

The diagram is a detailed heating plan for the 5th floor of a building. It shows a symmetrical layout with three main sections separated by vertical corridors. Each section contains several rooms, including living rooms (Istaba), kitchens (Virtuve), and bathrooms. The plan is overlaid with a grid system with vertical lines labeled 1, 2, 3, 4 and horizontal lines labeled A, B, C. Heating points are marked with red dots and labeled with 'St.' followed by a number (e.g., St. 1, St. 2, etc.) and a diameter specification (e.g., Ø18x1.2). Radiators are shown as blue rectangles with labels indicating their power capacity (e.g., C22-500-1400 1315w, C22-500-500 490w, etc.). The plan also shows the placement of radiators in various rooms, including living rooms, kitchens, and bathrooms. The overall layout is symmetrical, with the central section being slightly wider than the two outer sections.

Piezīmes :

- Dzīvokļu plānojums zīmēts saskaņā ar inventarizācijas plāniem.
- Cauruļvadu diametrus skatīt arī aksonometriskajā shēmā, lapā AVK-8.
- Visi cauruļvadi plānā mākslīgi attālināti no sienām.
- Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS SIA "BALTS UN MELNS" REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026 www.baltsunmelns.lv				
APAKŠPROJEKTĒTĀJS "AZ projekts" SIA Lielā iela 2 - 9, Liepāja Būvkom. Reģ. 3215-R				
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS SIA "Gulbenes Energo Serviss" Reģ. Nr. 54603000121 Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads				
OBJEKTS Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Bišu iela 4, Gulbene, Gulbenes novads				
RASEJUMS 5. stāva apkures plāns				
AVK DAĻAS VAD.:	Aigars LĪDUMS Sert. Nr. 3-01126		06.2024	
IZSTRĀDĀJA:	Aigars LĪDUMS		06.2024	
STADIJA	Paskaidrojuma raksts	MĒROGS	1:100	
MARKA	AVK-A	LAPA	7	

1. Dzīvokļu plānojums zīmēts saskaņā ar inventarizācijas plāniem.
2. Caurulvadu diametrus skatīt arī aksonometriskajā shēmā, lapā AVK-8.
3. Visi caurulvadi plānā mākslīgi attālināti no sienām.
4. Precīzas caurulvadu izvietouma vietas noteikt izbūves gaitā.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀJAS SIA "BALTS UN MELNS" REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026 www.baltsunmelns.lv			
APAKŠPROJEKTĒTĀJS "AZ projekts" SIA Lielā iela 2 - 9, Liepāja Būvkom. Reģ. 3215-R 			
BŪVNĒCĪBAS IEROSINĀTĀJS SIA "Gulbenes Energo Serviss" Reģ. Nr. 54603000121 Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads			
OBJEKTS Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Bišu iela 4, Gulbene, Gulbenes novads			
RASEJUMS <i>5. stāva apkures plāns</i>			
AVK DAĻAS VAD.:	Aigars LĪDUMS Sert. Nr. 3-01126		06.2024
IZSTRĀDĀJA:	Aigars LĪDUMS		06.2024
STADIJA	Paskaidrojuma raksts	MĒROGS	1:100
MARKA	AVK-A	LAPA	7