

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Bišu iela 4, Gulbene, Gulbenes novads

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
		Sildķermeņi ar aprīkojumu			
1	Purmo vai ekvivalents	Radiators ar sānu pieslēgumu 50x40 cm C22tips	gab	26	
2		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x50 cm C22tips	gab	12	
3		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x60 cm C22tips	gab	10	
4		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x70 cm C22tips	gab	12	
5		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x80 cm C22tips	gab	26	
6		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x90 cm C22tips	gab	9	
7		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x100 cm C22tips	gab	21	
8		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x110 cm C22tips	gab	16	
9		Radiators ar sānu pieslēgumu 50x140 cm C22tips	gab	4	
10	HERZ vai ekvivalents	Termostata galva 7260	kompl	132	
11		Termostata vārsts TS-90	kompl	132	
12		Atpakaļgaitas ventilis ar priekšiestatījumu RL-5 Dn15	kompl	132	
		Caurules, izolācija un citi materiāli			
1	KAN-therm vai ekvivalents	Tērauda plānsienu caurule Ø15x1.2	m	440	
2		Tērauda plānsienu caurule Ø18x1.2	m	230	
3		Tērauda plānsienu caurule Ø22x1.5	m	60	
4		Presējamie tērauda veidgabali	gab	970	
5		Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 20x2.8	m	26	
6		Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 25x3.5	m	44	
7		Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 32x4.4	m	110	
8		Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 40x5.5	m	110	
9		Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 50x6.9	m	30	
10		Kausējamā plastmasas caurule ar šķiedrām PP-R 63x8.6	m	6	
11		PP-R kausējamie veidgabali	gab	450	
12	Paroc vai ekvivalents	Izolācijas čaula AluCoat T 15-50 ($\lambda d_{10} \leq 0,033$ W/mK)	m	10	
13		Izolācijas čaula AluCoat T 18-50 ($\lambda d_{10} \leq 0,033$ W/mK)	m	18	
14		Izolācijas čaula AluCoat T 22-50 ($\lambda d_{10} \leq 0,033$ W/mK)	m	38	
15		Izolācijas čaula AluCoat T 28-50 ($\lambda d_{10} \leq 0,033$ W/mK)	m	44	
16		Izolācijas čaula AluCoat T 35-50 ($\lambda d_{10} \leq 0,033$ W/mK)	m	110	
17		Izolācijas čaula AluCoat T 42-50 ($\lambda d_{10} \leq 0,033$ W/mK)	m	110	
18		Izolācijas čaula AluCoat T 54-50 ($\lambda d_{10} \leq 0,033$ W/mK)	m	30	
19		Izolācijas čaula AluCoat T 64-50 ($\lambda d_{10} \leq 0,033$ W/mK)	m	6	
20		Izolācijas palīgmateriāli	kompl	1	
21		PVC pārklājums cauruļvadu akmens vates izolācijas čaulām ar stiprinājuma kniedēm un gala noslēgiem	m ²	50	Pagraba maģistrālēm
22	HERZ vai ekvivalents	Spiediena starpības regulators 4002 Dn15 $\Delta P=5-30$ kPa	gab	19	
23		Balansēšanas vārsts 4017 ML; Dn15-LF	gab	10	
24		Balansēšanas vārsts 4017 ML; Dn15-MF	gab	9	
25	Rastelli vai ekvivalents	Lodventilis 1/2"	gab	64	
26		Lodventilis 3/4"	gab	18	
27	Ista vai ekvivalents	Siltuma maksas sadalītājs (Alokators) Doprimo® III	kompl	132	
28		Bezvadu GSM antena Memonic 3 radio Net	kompl	1	
29		Cauruļvadu stiprinājumi	kompl	450	
30		Caurumu urbšana sienās/pārsegumos un aizdare ar nedegošiem materiāliem	vieta	240	
31		Pieslēgums esošam siltummezglam	vieta	2	
32		Veco cauruļvadu demontāža un utilizācija	m	1400	Precizēt dabā
33		Apkures sistēmas montāža, palaišana, ieregulēšana un nodošana	kompl	1	
34		Motāžas palīgmateriāli	kompl	1	
		Sastādīja :	A. Līdums		