



ZONU SARAKSTS	
ZONA	TELPAS Nr.
1	1; 2; 3
2	2; 3
3	11; 12; 13; 14; 15
4	6; 7; 8; 9; 10
5	4; 5
6	Bēniņi

Apzīmējumi:

- Kontroles panelis, apsildāmā komutācijas skapī
- Dūmu detektors (D)
- Rokas signalizācija (TP)
- Karstuma detektors (S)
- Releja modulis
- Sirēna
- Kabelis E30 2x1+0,8

IEKĀRTU MARKĒJUMA ATŠIFRĒJUMS:

- TP-1.1
 - Detektora kārtas numurs zonā
 - Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas cilpas numurs
 - Detektora apzīmējums: TP- trauksmes poga
 - D- dūmu detektors
 - S- Karstuma detektors

BŪVP.VADĪTĀJS

izstrādāja
BŪVP.DAĻAS VADĪTĀJS
izstrādāja
BŪVSPECIĀLISTS
izstrādāja

Indulis Kalns
SIA MI DESIGN
Madars Ozoliņš
SIA Elnetworks
Madars Ozoliņš
SIA Elnetworks

Objekts

Pasūt.Nr.41/2025

**Dienas aprūpes centra "Aizvējā" izveide, ēkas
kad.apz.:17000120313001 pārbūve**

Adrese

Tāšu iela 28, Liepāja, kad.nr.:17000120313

Pasūtītājs

Biedrība "Aizvējā" (reģ.Nr.40008329492)

Rasējums

UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMEŠ SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS SLĒGUMA SHĒMA

Mērogs Lapas izm Datums Stadija Lapa
b/m A4 14.02.2026 BP UATS-04

šis dokuments ir SIA MI DESIGN īpašums un tas ir izdots ar nosacījumu, ka tas netiek kopēts un
nodots trešajām personām bez SIA MI DESIGN piekrišanas

Projektētājs

SIA "MI DESIGN"
reģistrācijas Nr. 42103102564
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

SIA "ELNETWORKS"
reģistrācijas Nr. 42103054809
Ezermalas iela 7, Liepāja, LV-3401
+371 63483400

